

報告書番号			W1707010-002	W1710010-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日			2017/07/07	2017/10/06											
試料名			浄水		原水										
採取場所			長01 小坂中 継場 高村宅		長01 神島水 源										
検査項目	単位	基準値													
気温	度		26.9	17.0	2	--	--	--	--	--	17.0	2017/10/06	26.9	2017/07/07	21.9
水温	度		23.0	19.9	2	--	--	--	--	--	19.9	2017/10/06	23.0	2017/07/07	21.4
一般細菌	個/mL	100個/mL以下		2	1	--	--	--	--	--	2	2017/10/06	2	2017/10/06	2
大腸菌	/100mL	検出されないこと		不検出		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003 未満	1	--	--	--	--	--	0.0003 未満	2017/10/06	0.0003 未満	2017/10/06	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		0.00005 未満	1	--	--	--	--	--	0.00005 未満	2017/10/06	0.00005 未満	2017/10/06	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005 未満	1	--	--	--	--	--	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満	1	--	--	--	--	--	0.004 未満	2017/10/06	0.004 未満	2017/10/06	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.6	1	--	--	--	--	--	0.6	2017/10/06	0.6	2017/10/06	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		0.08 未満	1	--	--	--	--	--	0.08 未満	2017/10/06	0.08 未満	2017/10/06	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1 未満	1	--	--	--	--	--	0.1 未満	2017/10/06	0.1 未満	2017/10/06	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002 未満	1	--	--	--	--	--	0.0002 未満	2017/10/06	0.0002 未満	2017/10/06	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005 未満	1	--	--	--	--	--	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002 未満		1	--	--	--	--	--	0.002 未満	2017/07/07	0.002 未満	2017/07/07	0.002 未満
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満	1	--	--	--	--	--	0.004 未満	2017/10/06	0.004 未満	2017/10/06	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満	1	--	--	--	--	--	0.002 未満	2017/10/06	0.002 未満	2017/10/06	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0005 未満	1	--	--	--	--	--	0.0005 未満	2017/10/06	0.0005 未満	2017/10/06	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満	2017/10/06	0.001 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満	1	--	--	--	--	--	0.01 未満	2017/10/06	0.01 未満	2017/10/06	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	2	--	--	--	--	--	0.01 未満	2017/07/07	0.01 未満	2017/07/07	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02	1	--	--	--	--	--	0.02	2017/10/06	0.02	2017/10/06	0.02
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満	1	--	--	--	--	--	0.01 未満	2017/10/06	0.01 未満	2017/10/06	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		8	1	--	--	--	--	--	8	2017/10/06	8	2017/10/06	8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.05 未満	0.005 未満	2	--	--	--	--	--	0.005 未満	2017/10/06	0.05 未満	2017/07/07	0.05 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		4.8	1	--	--	--	--	--	4.8	2017/10/06	4.8	2017/10/06	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	38.9	38.3	2	1	1	--	--	--	38.3	2017/10/06	38.9	2017/07/07	39
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	95	108	2	--	2	--	--	--	95	2017/07/07	108	2017/10/06	102
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		0.02 未満	1	--	--	--	--	--	0.02 未満	2017/10/06	0.02 未満	2017/10/06	0.02 未満
ジエチルアミン	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満	1	--	--	--	--	--	0.000001 未満	2017/10/06	0.000001 未満	2017/10/06	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満	1	--	--	--	--	--	0.000001 未満	2017/10/06	0.000001 未満	2017/10/06	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		0.005 未満	1	--	--	--	--	--	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満	2017/10/06	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		0.0005 未満	1	--	--	--	--	--	0.0005 未満	2017/10/06	0.0005 未満	2017/10/06	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下		0.3 未満	1	--	--	--	--	--	0.3 未満	2017/10/06	0.3 未満	2017/10/06	0.3 未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.5 未満		1	--	--	--	--	--	0.5 未満	2017/07/07	0.5 未満	2017/07/07	0.5 未満
pH値		5.8~8.6		6.7	1	--	--	--	1	--	6.7	2017/10/06	6.7	2017/10/06	6.7
味		異常でないこと		異常なし		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
臭気		異常でないこと		異常なし		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
色度	度	5度以下		1 未満	1	--	--	--	--	--	1 未満	2017/10/06	1 未満	2017/10/06	1 未満
濁度	度	2度以下		0.1 未満	1	--	--	--	--	--	0.1 未満	2017/10/06	0.1 未満	2017/10/06	0.1 未満
アンチモン	mg/L	0.015mg/L以下		0.0015 未満	1	--	--	--	--	--	0.0015 未満	2017/07/07	0.0015 未満	2017/07/07	0.0015 未満
ウラン	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002 未満	1	--	--	--	--	--	0.0002 未満	2017/07/07	0.0002 未満	2017/07/07	0.0002 未満
ニッケル	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0004 未満	1	--	--	--	--	--	0.0004 未満	2017/07/07	0.0004 未満	2017/07/07	0.0004 未満
トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.02 未満	1	--	--	--	--	--	0.02 未満	2017/07/07	0.02 未満	2017/07/07	0.02 未満
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満	1	--	--	--	--	--	0.008 未満	2017/07/07	0.008 未満	2017/07/07	0.008 未満
亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.1 未満	1	--	--	--	--	--	0.1 未満	2017/07/07	0.1 未満	2017/07/07	0.1 未満
二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下		0.1 未満	1	--	--	--	--	--	0.1 未満	2017/07/07	0.1 未満	2017/07/07	0.1 未満
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満
抱水クローラル	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)		0.001 未満	1	--	--	--	--	--	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満	2017/07/07	0.001 未満
残留塩素	mg/L	1mg/L以下		0.25	1	--	1	--	--	--	0.25	2017/07/07	0.25	2017/07/07	0.25
遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下		1.76	1	--	--	--	--	--	1.76	2017/07/07	1.76	2017/07/07	1.76
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0005 未満	1	--	--	--	--	--	0.0005 未満	2017/07/07	0.0005 未満	2017/07/07	0.0005 未満
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満	1	--	--	--	--	--	0.002 未満	2017/07/07	0.002 未満	2017/07/07	0.002 未満
臭気強度		3以下		1 未満	1	--	--	--	--	--	1 未満	2017/07/07	1 未満	2017/07/07	1 未満
ランゲリア指数		-1以上、極力0	-1.902		1	--	--	--	--	--	-1.902	2017/07/07	-1.902	2017/07/07	-1.902
従属栄養細菌	個/mL	2000個/mL以下(暫定)		11	1	--	--	--	--	--	11	2017/07/07	11	2017/07/07	11