施設の名称	韮山一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市中字芋畑1619－1	
施設の概要	埋立面積	3000 ㎡
	埋立容量	16000 ㎥
	残余容量	令和４年10月埋立終了 （令和４年度３月時点）

令和4年度

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類	焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処理灰	2.26	4.87	2.59	1.74	4.59	2.26	1.51	0	0	0	0	0
埋立量　（トン）		2.26	4.87	2.59	1.74	4.59	2.26	1.51	0	0	0	0	0

２．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/1,8,15,22,28	5/6,13,20,27	6/3,10,17,24	7/1,8,15,22,29	8/5,12,19,26	9/2,9,16,22,30	10/7,14,21,28	11/4,11,18,25	12/2,9,16,23,28	1/6,13,20,27	2/3,10,17,24	3/3,10,17,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
浸出水処理施設	点検日	4/1,8,15,22,28	5/6,13,20,27	6/3,10,17,24	7/1,8,15,22,29	8/5,12,19,26	9/2,9,16,22,30	10/7,14,21,28	11/4,11,18,25	12/2,9,16,23,28	1/6,13,20,27	2/3,10,17,24	3/3,10,17,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

３．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	8.8	8.93	8.76	8.21	8.83	8.64	8.66	8.95	8.88	8.91	10.5	9.3
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.001未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月27日	8月8日	9月2日	9月20日	10月27日	11月14日	12月19日	1月26日	3月3日	3月16日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.031								
測定年月日						7月20日								
測定結果の得られた日						8月23日								

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	700	480	300	379	388	449	673	450	692	未検査	239	498
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.001未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日		2月7日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月27日	8月8日	9月2日	9月20日	10月23日	11月14日	12月19日		3月3日	3月16日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.028								
測定年月日						7月20日								
測定結果の得られた日						8月23日								

※1月の地下水下流側検査用水が採取できず未検査

4．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.8	0.5未満	0.8	0.5	0.7	0.8
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	3.1	2.9	3.5	3.1	2.9	2.9	2.0	2.3	3.2	3.1	2.8	3.4
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	2	1未満	1	2	0.5未満	2	2	1未満	2.0	1未満	1未満	2
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	22	15.8	22.8	24.0	19.0	22.9	10.8	26.2	23.8	25.9	27.6	27.1
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月27日	8月8日	9月2日	9月20日	10月27日	11月14日	12月19日	1月26日	3月3日	3月16日
溶解性鉄鉄含有量	mg/L	10				0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10				0.02未満								
シアン化合物	mg/L	1				0.1未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03				0.002未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005				0.0005未満								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
ノルマルヘキサン抽出物 （鉱物油類）	mg/L	最大5				2未満								
ノルマルヘキサン抽出物 （動植物油類）	mg/L	最大30				2未満								
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）				0.05未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.5				0.05未満								
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
有機リン化合物	mg/L	1				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3				0.01未満								
亜鉛含有量	mg/L	2				0.01未満								
クロム含有量	mg/L	2				0.02未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
フッ素及びその化合物	mg/L	15				0.2未満								
フェノール類含有量	mg/L	5				0.5未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4				0.04未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06				0.006未満								
ベンゼン	mg/L	0.1				0.01未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2				0.02未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	50				0.7								
アンモニア,アンモニウム化合物, 亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200				21.9								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5				0.05未満								
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000				0								
測定年月日						7月5日								
測定結果の得られた日						8月8日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10				0.15								
測定年月日						7月20日								
測定結果の得られた日						8月23日								