

報告書番号			測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値 超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日													
試料名													
採取場所													
検査項目	単位	基準値	葦02 原水水系 原木水源										
気温	度		30.4	1	—	—	—	—	30.4	2024/9/6	30.4	2024/9/6	30.4
水温	度		21.2	1	—	—	—	—	21.2	2024/9/6	21.2	2024/9/6	21.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	3	1	—	—	—	—	3	2024/9/6	3	2024/9/6	3
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	1	—	—	—	—	不検出	2024/9/6	不検出	2024/9/6	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	1	—	—	—	—	<0.0003	2024/9/6	<0.0003	2024/9/6	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	1	—	—	—	—	<0.00005	2024/9/6	<0.00005	2024/9/6	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	1	—	1	—	—	0.002	2024/9/6	0.002	2024/9/6	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	<0.002	2024/9/6	<0.002	2024/9/6	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	1	—	—	—	—	<0.004	2024/9/6	<0.004	2024/9/6	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.15	1	—	—	—	—	0.15	2024/9/6	0.15	2024/9/6	0.15
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	1	—	—	—	—	<0.08	2024/9/6	<0.08	2024/9/6	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	1	—	—	—	—	<0.1	2024/9/6	<0.1	2024/9/6	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	1	—	—	—	—	<0.0002	2024/9/6	<0.0002	2024/9/6	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	1	—	—	—	—	<0.005	2024/9/6	<0.005	2024/9/6	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1	—	—	—	—	0.002	2024/9/6	0.002	2024/9/6	0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	<0.01	2024/9/6	<0.01	2024/9/6	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	1	—	—	—	—	<0.03	2024/9/6	<0.03	2024/9/6	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	<0.01	2024/9/6	<0.01	2024/9/6	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.9	1	—	—	—	—	9.9	2024/9/6	9.9	2024/9/6	9.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	1	—	—	—	—	6.5	2024/9/6	6.5	2024/9/6	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	30	1	1	—	—	—	30	2024/9/6	30	2024/9/6	30
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	114	1	1	—	—	—	114	2024/9/6	114	2024/9/6	114
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	1	—	—	—	—	<0.02	2024/9/6	<0.02	2024/9/6	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	<0.000001	2024/9/6	<0.000001	2024/9/6	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	<0.000001	2024/9/6	<0.000001	2024/9/6	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	<0.002	2024/9/6	<0.002	2024/9/6	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	1	—	—	—	—	<0.0005	2024/9/6	<0.0005	2024/9/6	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	1	—	—	—	—	<0.3	2024/9/6	<0.3	2024/9/6	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.9	1	—	—	—	1	7.9	2024/9/6	7.9	2024/9/6	7.9
味		異常でないこと	異常なし	1	—	—	—	—	異常なし	2024/9/6	異常なし	2024/9/6	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	1	—	—	—	—	異常なし	2024/9/6	異常なし	2024/9/6	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1	—	—	—	—	<0.5	2024/9/6	<0.5	2024/9/6	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	1	—	—	—	—	<0.1	2024/9/6	<0.1	2024/9/6	<0.1
嫌気性芽胞菌	/100mL		0	1	—	—	—	—	0	2024/9/6	0	2024/9/6	0