報告書番号																									
採水日			2024/4/25	2024/5/16	2024/6/7	2024/7/2	2024/8/2	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/3	2025/1/10	2025/2/4	2025/3/7	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		22.1	18	22.0	28.3	30.9	25.5	24.0	19.8	12.4	5.7	8.6	8.7	12	—	—	—	—	—	5.7	2025/1/10	30.9	2024/8/2	18.9
水温	度		17.8	19	19.2	21.0	23.6	22.8	19.8	20.3	13.8	11.2	11.2	12.9	12	—	—	—	—	—	11.2	2025/1/10	23.6	2024/8/2	17.7
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2024/5/16	0	2023/5/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2024/5/16	不検出	2024/5/16	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	—	—	—	—	—	<0.06	2024/5/16	<0.06	2024/5/16	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/16	<0.002	2024/5/16	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/16	<0.003	2024/5/16	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/16	<0.003	2024/5/16	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/16	<0.001	2024/5/16	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2024/5/16	<0.008	2024/5/16	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.9	5.1	5.1	5.5	5.0	5.1	5.1	5.1	4.8	5.0	5.1	12	—	—	—	—	—	4.8	2025/1/10	5.5	2023/5/12	5.1
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		48											1	1	—	—	—	—	48	2024/5/16	48	2024/5/16	48
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100			126			108			92		4	1	3	—	—	—	92	2025/2/4	126	2024/8/2	107
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下													0	—	—	—	—	—	–	–	–	–	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	<0.3	2024/5/16	<0.3	2024/5/16	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	12	—	—	—	-	—	7.7	2025/2/4	7.9	2025/1/10	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	—	—	—	—	<0.5	2024/5/16	1	2024/9/3	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.3	12	1	—	—	—	—	<0.1	2024/5/16	0.5	2024/9/3	0.2
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2024/5/16	0.3	2025/2/4	0.2