

報告書番号				測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値 超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日			2025/1/7											
試料名			原水											
採取場所			大03 立花水系 立花水源											
検査項目	単位	基準値												
気温	度		12.1	1	—	—	—	—	—	12.1	2025/1/7	12.1	2025/1/7	12.1
水温	度		18.5	1	—	—	—	—	—	18.5	2025/1/7	18.5	2025/1/7	18.5
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	10	1	—	—	—	—	—	10	2025/1/7	10	2025/1/7	10
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	1	—	—	—	—	—	不検出	2025/1/7	不検出	2025/1/7	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	1	—	—	—	—	—	<0.0003	2025/1/7	<0.0003	2025/1/7	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	1	—	—	—	—	—	<0.00005	2025/1/7	<0.00005	2025/1/7	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	—	<0.002	2025/1/7	<0.002	2025/1/7	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	1	—	—	—	—	—	<0.004	2025/1/7	<0.004	2025/1/7	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.06	1	1	—	—	—	—	1.06	2025/1/7	1.06	2025/1/7	1.06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	1	—	—	—	—	—	<0.08	2025/1/7	<0.08	2025/1/7	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	1	—	—	—	—	—	<0.1	2025/1/7	<0.1	2025/1/7	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	1	—	—	—	—	—	<0.0002	2025/1/7	<0.0002	2025/1/7	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	1	—	—	—	—	—	<0.005	2025/1/7	<0.005	2025/1/7	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.001	1	—	—	—	—	—	0.001	2025/1/7	0.001	2025/1/7	0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	—	<0.01	2025/1/7	<0.01	2025/1/7	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	1	—	—	—	—	—	<0.03	2025/1/7	<0.03	2025/1/7	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	—	<0.01	2025/1/7	<0.01	2025/1/7	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.1	1	—	—	—	—	—	8.1	2025/1/7	8.1	2025/1/7	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2025/1/7	<0.001	2025/1/7	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4	1	—	—	—	—	—	6.4	2025/1/7	6.4	2025/1/7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	111	1	—	1	—	—	—	111	2025/1/7	111	2025/1/7	111
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	191	1	—	1	—	—	—	191	2025/1/7	191	2025/1/7	191
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	1	—	—	—	—	—	<0.02	2025/1/7	<0.02	2025/1/7	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	—	<0.000001	2025/1/7	<0.000001	2025/1/7	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	—	<0.000001	2025/1/7	<0.000001	2025/1/7	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	—	<0.002	2025/1/7	<0.002	2025/1/7	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	1	—	—	—	—	—	<0.0005	2025/1/7	<0.0005	2025/1/7	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	1	—	—	—	—	—	<0.3	2025/1/7	<0.3	2025/1/7	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.5	1	—	—	—	1	—	7.5	2025/1/7	7.5	2025/1/7	7.5
味		異常でないこと	検定不能(臭気異常)	1	—	—	—	—	—	検定不能(臭気異常)	2025/1/7	検定不能(臭気異常)	2025/1/7	検定不能(臭気異常)
臭気		異常でないこと	土臭・かび臭	1	—	—	—	—	—	土臭・かび臭	2025/1/7	土臭・かび臭	2025/1/7	土臭・かび臭
色度	度	5度以下	1.9	1	—	—	—	—	—	1.9	2025/1/7	1.9	2025/1/7	1.9
濁度	度	2度以下	0.4	1	—	—	—	—	—	0.4	2025/1/7	0.4	2025/1/7	0.4
嫌気性芽胞菌	/100mL		0	1	—	—	—	—	—	0	2025/1/7	0	2025/1/7	0