報告書番号																									
採水日			2024/4/26	2024/5/17	2024/6/4	2024/7/5	2024/8/6	2024/9/6	2024/10/4	2024/11/8	2024/12/6	2025/1/7	2025/2/10	2025/3/4	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		25.1	21.8	24.1	32.4	31.8	31.2	25.4	14	14.1	11.3	5.3	6.3	12	—	—	—	—	—	5.3	2025/2/10	32.4	2024/7/5	20.2
水温	度		18.8	19.6	21	23.8	28	27.2	25.5	20.1	16.2	13.5	13	13.5	12	—	—	—	—	—	13.0	2025/2/10	28.0	2024/8/6	20.0
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2025/2/10	0	2024/5/17	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	2025/2/10	—	2024/5/17	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		<0.0003											1	—	—	—	—	—	<0.0003	2024/5/17	<0.0003	2024/5/17	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		<0.00005											1	—	—	—	—	—	<0.00005	2024/5/17	<0.00005	2024/5/17	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004											1	—	—	—	—	—	<0.004	2024/5/17	<0.004	2024/5/17	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.83											1	—	—	—	—	—	0.83	2024/5/17	0.83	2024/5/17	0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		<0.08											1	—	—	—	—	—	<0.08	2024/5/17	<0.08	2024/5/17	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.1											1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/5/17	<0.1	2024/5/17	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		<0.0002											1	—	—	—	—	—	<0.0002	2024/5/17	<0.0002	2024/5/17	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005											1	—	—	—	—	—	<0.005	2024/5/17	<0.005	2024/5/17	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	2	—	—	—	—	<0.06	2024/5/17	<0.06	2024/5/17	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2024/5/17	<0.008	2024/5/17	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004											1	—	—	—	—	—	0.003	2024/5/17	0.004	2024/5/17	0.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/5/17	<0.01	2024/5/17	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		<0.03											1	—	—	—	—	—	<0.03	2024/5/17	<0.03	2024/5/17	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/5/17	<0.01	2024/5/17	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		7.8											1	—	—	—	—	—	7.8	2024/5/17	7.8	2024/5/17	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6	5.5	5.5	5.3	5.2	5	4.9	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	12	—	—	—	—	—	4.6	2024/11/8	5.6	2024/5/17	5.1
カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		43											1	1	—	—	—	—	43.0	2024/5/17	43.0	2024/5/17	43.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100			101			121			104		4	4	—	—	—	—	100.0	2024/5/17	121.0	2024/11/8	106.5
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		<0.02											1	—	—	—	—	—	<0.02	2024/5/17	<0.02	2024/5/17	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/5/17	<0.000001	2024/5/17	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/5/17	<0.000001	2024/5/17	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		<0.0005											1	—	—	—	—	—	<0.0005	2024/5/17	<0.0005	2024/5/17	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	0.0	2024/5/17	0.0	2024/5/17	12.0
pH値		5.8～8.6	6.9	6.8	7	7.2	7	7.2	7	7.1	6.9	7.1	6.8	7.1	12	—	—	—	12	—	6.8	2025/2/10	7.2	2024/9/6	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	—	—	—	—	<0.5	2024/5/17	<0.5	2024/5/17	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1	—	—	—	—	<0.1	2024/5/17	<0.1	2024/5/17	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2025/2/10	0.3	2024/5/17	0