

報告書番号			2024/4/25	2024/5/16	2024/6/7	2024/7/2	2024/8/2	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/3	2025/1/10	2025/2/4	2025/3/7	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日	試料名	採取場所	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水											
			大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		23.2	18.8	24.1	28.3	31.5	26	25	20.2	12.7	6.2	8.7	10.6											
水温	度		17.3	18	18.1	17.5	18	17.6	17.8	18.2	16.5	14.6	15.6	16											
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下										4													
大腸菌	/100mL	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	不検出	<1.8	<1.8											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下										<0.0003													
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下										<0.00005													
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002													
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下										<0.004													
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下										0.64													
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下										<0.08													
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.1													
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下										<0.0002													
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下										<0.005													
ジス及びトリフェニル-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下										<0.001													
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下										<0.001													
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.001													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下										<0.01													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下										<0.03													
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.01													
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下										5.7													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下										<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下										3.5													
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下										31													
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下										95	1												
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下										<0.02													
ジェオキシム	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001													
2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001													
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002													
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下										<0.0005													
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下										<0.3													
pH値		5.8～8.6										7.4	1												
味		異常でないこと										異常なし													
臭気		異常でないこと										異常なし													
色度	度	5度以下										<0.5													
濁度	度	2度以下										<0.1													
嫌気性芽胞菌	/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											