

| 報告書番号             |        |               | 2024/4/25          | 2024/5/16          | 2024/6/7           | 2024/7/2           | 2024/8/2           | 2024/9/3           | 2024/10/1          | 2024/11/1          | 2024/12/3          | 2025/1/10          | 2025/2/4           | 2025/3/7           | 測定数 | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超 | 基準値超過 | 最小値       | 最低値検出日    | 最高値       | 最大値検出日    | 平均値       |
|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水日               |        |               | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 | 原水                 |     |     |     |     |     |       |           |           |           |           |           |
| 試料名               |        |               | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 |     |     |     |     |     |       |           |           |           |           |           |
| 採取場所              |        |               | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 | 大10 茅野水系(専用水道) 茅野水 |     |     |     |     |     |       |           |           |           |           |           |
| 検査項目              | 単位     | 基準値           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |     |     |     |     |     |       |           |           |           |           |           |
| 気温                | 度      |               | 20.1               | 17.6               | 20.7               | 27.7               | 30.3               | 25.5               | 22                 | 19.1               | 10.8               | 4                  | 7.9                | 9.3                | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 4.0       | 2025/1/10 | 30.3      | 2024/8/2  | 17.7      |
| 水温                | 度      |               | 16.7               | 18.1               | 18.8               | 20.8               | 23.8               | 17.2               | 18.9               | 17.8               | 14.7               | 12.2               | 12.4               | 14.5               | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 12.2      | 2025/1/10 | 23.8      | 2024/8/2  | 17.2      |
| 一般細菌              | 個/mL   | 100個/mL以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0         | 2025/1/10 | 0         | 2025/1/10 | 0         |
| 大腸菌               | /100mL | 検出されないこと      | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | <1.8               | 不検出                | <1.8               | <1.8               | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 不検出       | 2025/1/10 | 不検出       | 2025/1/10 | 不検出       |
| カドミウム及びその化合物      | mg/L   | 0.003mg/L以下   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.0003            |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.0003   | 2025/1/10 | <0.0003   | 2025/1/10 | <0.0003   |
| 水銀及びその化合物         | mg/L   | 0.0005mg/L以下  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.00005           |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.00005  | 2025/1/10 | <0.00005  | 2025/1/10 | <0.00005  |
| セレン及びその化合物        | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| 鉛及びその化合物          | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| ヒ素及びその化合物         | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| 六価クロム化合物          | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.002             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.002    | 2025/1/10 | <0.002    | 2025/1/10 | <0.002    |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L   | 0.04mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.004             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.004    | 2025/1/10 | <0.004    | 2025/1/10 | <0.004    |
| シアン化合物及び塩化シアン     | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L   | 10mg/L以下      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0.7                |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.7       | 2025/1/10 | 0.7       | 2025/1/10 | 0.7       |
| フッ素及びその化合物        | mg/L   | 0.8mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.08              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.08     | 2025/1/10 | <0.08     | 2025/1/10 | <0.08     |
| ホウ素及びその化合物        | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.1               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.1      | 2025/1/10 | <0.1      | 2025/1/10 | <0.1      |
| 四塩化炭素             | mg/L   | 0.002mg/L以下   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.0002            |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.0002   | 2025/1/10 | <0.0002   | 2025/1/10 | <0.0002   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L   | 0.05mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.005             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.005    | 2025/1/10 | <0.005    | 2025/1/10 | <0.005    |
| ジス及びトリフェノール       | mg/L   | 0.04mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| ジクロロメタン           | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| テトラクロロエチレン        | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| トリクロロエチレン         | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| ベンゼン              | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0.003              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003     | 2025/1/10 | 0.003     | 2025/1/10 | 0.003     |
| アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | 0.2mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.01              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.01     | 2025/1/10 | <0.01     | 2025/1/10 | <0.01     |
| 鉄及びその化合物          | mg/L   | 0.3mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.03              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.03     | 2025/1/10 | <0.03     | 2025/1/10 | <0.03     |
| 銅及びその化合物          | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.01              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.01     | 2025/1/10 | <0.01     | 2025/1/10 | <0.01     |
| ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | 200mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3.8                |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 3.8       | 2025/1/10 | 3.8       | 2025/1/10 | 3.8       |
| マンガン及びその化合物       | mg/L   | 0.05mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.001             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    | 2025/1/10 | <0.001    |
| 塩化物イオン            | mg/L   | 200mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4.1                |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 4.1       | 2025/1/10 | 4.1       | 2025/1/10 | 4.1       |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | 300mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 33                 |                    |                    | 1   | 1   | —   | —   | —   | —     | 33        | 2025/1/10 | 33        | 2025/1/10 | 33        |
| 溶存残渣物             | mg/L   | 500mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 84                 |                    |                    | 1   | 1   | —   | —   | —   | —     | 84        | 2025/1/10 | 84        | 2025/1/10 | 84        |
| 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | 0.2mg/L以下     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.02              |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.02     | 2025/1/10 | <0.02     | 2025/1/10 | <0.02     |
| ジェオスミン            | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.000001          |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.000001 | 2025/1/10 | <0.000001 | 2025/1/10 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.000001          |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.000001 | 2025/1/10 | <0.000001 | 2025/1/10 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤         | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.002             |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.002    | 2025/1/10 | <0.002    | 2025/1/10 | <0.002    |
| フェノール類            | mg/L   | 0.005mg/L以下   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.0005            |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.0005   | 2025/1/10 | <0.0005   | 2025/1/10 | <0.0005   |
| 有機物(TOC量)         | mg/L   | 3mg/L以下       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.3               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.3      | 2025/1/10 | <0.3      | 2025/1/10 | <0.3      |
| pH値               |        | 5.6～8.6       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 7.6                |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | 1   | —     | 7.6       | 2025/1/10 | 7.6       | 2025/1/10 | 7.6       |
| 味                 |        | 異常でないこと       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 異常なし               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 異常なし      | 2025/1/10 | 異常なし      | 2025/1/10 | 異常なし      |
| 臭気                |        | 異常でないこと       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 異常なし               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 異常なし      | 2025/1/10 | 異常なし      | 2025/1/10 | 異常なし      |
| 色度                | 度      | 5度以下          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.5               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.5      | 2025/1/10 | <0.5      | 2025/1/10 | <0.5      |
| 濁度                | 度      | 2度以下          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <0.1               |                    |                    | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | <0.1      | 2025/1/10 | <0.1      | 2025/1/10 | <0.1      |
| 嫌気性芽胞菌            | /100mL |               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 0         | 2025/1/10 | 0         | 2025/1/10 | 0         |