

報告書番号				2024/4/26	2024/5/17	2024/6/4	2024/7/5	2024/8/6	2024/9/6	2024/10/4	2024/11/8	2024/12/6	2025/1/7	2025/2/10	2025/3/4	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日				原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水												
採水所				長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源	長01-1 神島 水系(小坂) 神島水源												
検査項目		単位	基準値													基準値超過				最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値		
気温		度		25.2	21.3	23.6	31.6	31.7	31.4	25.2	14	13.9	10.8	5.1	6	12	—	—	—	—	—	5.1	2025/2/10	31.7	2024/8/6	19.5
水温		度		16.1	17.3	18.2	18.5	20.7	21.2	21	20.4	17.3	15.3	15.2	14.6	12	—	—	—	—	—	14.6	2025/3/4	21.2	2024/9/6	18.2
一般細菌		個/mL	100個/mL以下						0							1	—	—	—	—	—	0	2024/9/6	0	2024/9/6	6
大腸菌		/100mL	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	不検出	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	12	—	—	—	—	—	不検出	2024/9/6	不検出	2024/9/6	不検出
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下						<0.0003							1	—	—	—	—	—	<0.0003	2024/9/6	<0.0003	2024/9/6	<0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下						<0.00005							1	—	—	—	—	—	<0.00005	2024/9/6	<0.00005	2024/9/6	<0.00005
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	0.003
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下						<0.002							1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/9/6	<0.002	2024/9/6	<0.002
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下						<0.004							1	—	—	—	—	—	<0.004	2024/9/6	<0.004	2024/9/6	<0.004
シアン化合物及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下						0.94							1	—	—	—	—	—	0.94	2024/9/6	0.94	2024/9/6	0.85
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下						<0.08							1	—	—	—	—	—	<0.08	2024/9/6	<0.08	2024/9/6	<0.08
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						<0.1							1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/9/6	<0.1	2024/9/6	<0.1
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下						<0.0002							1	—	—	—	—	—	<0.0002	2024/9/6	<0.0002	2024/9/6	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下						<0.005							1	—	—	—	—	—	<0.005	2024/9/6	<0.005	2024/9/6	<0.005
ジシ及びトリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						0.002							1	—	—	—	—	—	0.002	2024/9/6	0.002	2024/9/6	0.004
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下						<0.01							1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/9/6	<0.01	2024/9/6	<0.01
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下						<0.03							1	—	—	—	—	—	<0.03	2024/9/6	<0.03	2024/9/6	0.09
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						<0.01							1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/9/6	<0.01	2024/9/6	<0.01
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下						8.5							1	—	—	—	—	—	8.5	2024/9/6	8.5	2024/9/6	8.1
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下						<0.001							1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/9/6	<0.001	2024/9/6	<0.001
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下						4.9							1	—	—	—	—	—	4.9	2024/9/6	4.9	2024/9/6	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下						45							1	1	—	—	—	45	2024/9/6	45	2024/9/6	42	
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下						124							1	1	—	—	—	124	2024/9/6	124	2024/9/6	99	
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下						<0.02							1	—	—	—	—	—	<0.02	2024/9/6	<0.02	2024/9/6	<0.02
ジオキシベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下						<0.000001							1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/9/6	<0.000001	2024/9/6	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下						<0.000001							1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/9/6	<0.000001	2024/9/6	<0.000001
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下						<0.002							1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/9/6	<0.002	2024/9/6	<0.002
フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下						<0.0005							1	—	—	—	—	—	<0.0005	2024/9/6	<0.0005	2024/9/6	<0.0005
有機物(TOC量)		mg/L	3mg/L以下						<0.3							1	—	—	—	—	—	<0.3	2024/9/6	<0.3	2024/9/6	<0.3
pH値			5.8～8.6						6.8							1	—	—	—	—	—	6.8	2024/9/6	6.8	2024/9/6	7.1
味			異常でないこと						異常なし							1	—	—	—	—	—	異常なし	2024/9/6	異常なし	2024/9/6	異常なし
臭気			異常でないこと						異常なし							1	—	—	—	—	—	異常なし	2024/9/6	異常なし	2024/9/6	異常なし
色度		度	5度以下						<0.5							1	—	—	—	—	—	<0.5	2024/9/6	<0.5	2024/9/6	1.1
濁度		度	2度以下						<0.1							1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/9/6	<0.1	2024/9/6	0.5
嫌気性芽胞菌		/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2024/9/6	0	2024/9/6	—