報告書番号																								
採水日			2024/4/26	2024/5/17	2024/6/4	2024/7/5	2024/8/6	2024/9/6	2024/10/4	2024/11/8	2024/12/6	2025/1/7	2025/2/10	2025/3/4	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園	長03 四日町水系 千代田団地公園										
検査項目	単位	基準値																						
気温	度		24.6	20.2	23.8	29.6	30.7	30.2	24.5	13.7	13.6	10.1	3.8	5.1	12	—	—	—	—	—	3.8	2025/2/10	30.7	2021/08/11	19.2
水温	度		20.6	21.6	22.5	25.7	28	27.1	26.5	21.1	19.2	14.7	13.5	15.1	12	—	—	—	—	—	13.5	2025/2/10	28.0	2021/08/11	21.3
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2024/5/17	0	2024/5/17	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	2024/5/17	—	2024/5/17	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		<0.0003											1	—	—	—	—	—	<0.0003	2024/5/17	<0.0003	2024/5/17	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		<0.00005											1	—	—	—	—	—	<0.00005	2024/5/17	<0.00005	2024/5/17	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	12	—	—	—	—	—	0.004	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004											1	—	—	—	—	—	<0.004	2024/5/17	<0.004	2024/5/17	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.57											1	—	—	—	—	—	0.57	2024/5/17	0.57	2024/5/17	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		<0.08											1	—	—	—	—	—	<0.08	2024/5/17	<0.08	2024/5/17	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.1											1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/5/17	<0.1	2024/5/17	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		<0.0002											1	—	—	—	—	—	<0.0002	2024/5/17	<0.0002	2024/5/17	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005											1	—	—	—	—	—	<0.005	2024/5/17	<0.005	2024/5/17	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	2	—	—	—	—	<0.06	2024/5/17	<0.06	2024/5/17	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001		4	—	—	—	—	—	0.001	2024/5/17	0.001	2024/5/17	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.002		4	—	—	—	—	—	0.002	2024/5/17	0.003	2024/5/17	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2024/5/17	<0.008	2024/5/17	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.077											1	—	—	—	—	—	0.077	2024/5/17	0.077	2024/5/17	0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/5/17	<0.01	2024/5/17	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		<0.03											1	—	—	—	—	—	<0.03	2024/5/17	<0.03	2024/5/17	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/5/17	<0.01	2024/5/17	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		12.3											1	—	—	—	—	—	12.3	2024/5/17	12.3	2024/5/17	12.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.1	6.5	6.1	6.5	6.4	6.3	6.4	6.1	6.2	5.8	6.7	6.5	12	—	—	—	—	—	5.8	2024/5/17	7.1	2024/4/26	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		38											1	1	—	—	—	—	38.0	2024/5/17	38.0	2024/5/17	38.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		106			113			123			109		4	4	—	—	—	—	106.0	2024/5/17	123.0	2024/5/17	112.8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		<0.02											1	—	—	—	—	—	<0.02	2024/5/17	<0.02	2024/5/17	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/5/17	<0.000001	2024/5/17	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/5/17	<0.000001	2024/5/17	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		<0.0005											1	—	—	—	—	—	<0.0005	2024/5/17	<0.0005	2024/5/17	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	<0.3	2024/5/17	<0.3	2024/5/17	12.0
pH値		5.8～8.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	12	—	—	—	12	—	7.4	2024/5/17	7.6	2025/3/4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	—	—	—	—	<0.5	2024/5/17	<0.5	2024/5/17	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1	—	—	—	—	<0.1	2024/5/17	<0.1	2024/5/17	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2024/5/17	0.2	2024/5/17	0