報告書番号																									
採水日			2024/4/26	2024/5/17	2024/6/4	2024/7/5	2024/8/6	2024/9/6	2024/10/4	2024/11/8	2024/12/6	2025/1/7	2025/2/10	2025/3/4	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター	韮02 原木水系 児童発達支援センター											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		24.1	20.8	23.2	31	31	30.2	24.4	13.6	11.7	8.9	8.9	2.7	12	—	—	—	—	—	2.7	2025/3/4	31.0	2024/8/6	19.2
水温	度		20.6	19.4	22.1	24.3	25.8	26.7	24.2	23.2	15.6	14	16.1	15.6	12	—	—	—	—	—	14.0	2025/1/7	26.7	2024/9/6	20.6
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2024/5/17	0	2024/5/17	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	2024/5/17	—	2024/5/17	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		4	—	—	—	—	—	0.002	2024/5/17	0.002	2024/5/17	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	—	—	—	—	—	<0.06	2024/5/17	<0.06	2024/5/17	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2024/5/17	<0.002	2024/5/17	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2024/5/17	<0.003	2024/5/17	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2024/5/17	<0.001	2024/5/17	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2024/5/17	<0.008	2024/5/17	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6	12	—	—	—	—	—	6.4	2024/9/6	6.9	2025/2/10	6.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		30											1	1	—	—	—	—	30.0	2024/5/17	30.0	2024/5/17	30.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100			105			116			105		4	2	2	—	—	—	100.0	2024/5/17	116.0	2024/11/8	106.5
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下													0	—	—	—	—	—					
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	<0.3	2024/5/17	<0.3	2024/5/17	12.0
pH値		5.8～8.6	8	8	8	7.9	8	7.8	7.9	7.9	8.1	8	8	7.9	12	—	—	—	12	—	7.8	2024/9/6	8.1	2024/12/6	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2024/5/17	異常なし	2024/5/17	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	—	—	—	—	<0.5	2024/5/17	<0.5	2024/5/17	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	—	—	—	—	—	<0.1	2024/5/17	<0.1	2024/5/17	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2024/5/17	0.3	2024/6/4	0