

## 水質試験検査報告書

依頼日 2026年02月21日

発行日 2026年03月03日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

伊豆の国市長 山下 正行

様

郵便番号 410-2292

住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所: 静岡営業所

電話: (0550)-81-6371

依頼社名				事業種別				
施設名		簡水01 小松ヶ原第二水系		検体名		浄水		
採水場所		エメラルドタウン管理組合事務所		水源		井戸水		
採水日		2026年2月21日	11:00	採水者		鈴木		
天候		前日	晴れ	気温		9.2℃		
		当日	晴れ	水温		10.4℃		
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		
						試験結果		
						基準値		
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001 mg/L未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03mg/L以下
3	鉛、銅及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下	30	ブロホルム	0.001 mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.008 mg/L		0.01mg/L以下	33	7-ホルム及びその化合物	0.01 mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	36	トリウム及びその化合物	15.1 mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/L		10mg/L以下	37	マangan及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.36 mg/L		0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.1 mg/L	200mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	105 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス,1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下	42	ジエオキシシン	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L未満		0.6mg/L以下	47	pH値	8.1	5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001 mg/L未満		0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満		0.03mg/L以下	50	色度	0.5 度未満	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.1mg/L以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	52			
判定		適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。						
備考								
試験期間		2026年2月21日		~		2026年3月3日		
検査責任者		センター長 岩澤 潤		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				

## 水質試験検査報告書

依頼日 2026年02月21日

発行日 2026年03月03日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号  
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

伊豆の国市長 山下 正行

様

郵便番号 410-2292

住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西本岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8658

取扱営業所: 静岡営業所

電話: (0550)-81-6371

依頼社名				事業種別			
施設名				検体名			
採水場所				水源			
採水日		採水者		遊離残留塩素			
天候		気温		水溫		採水区分	
試験項目		試験結果		基準値		試験結果	
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001 mg/L未滿	0.1mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/L未滿	0.03mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未滿	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未滿	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未滿	0.0005mg/L以下	30	ブロホルム	0.001 mg/L未滿	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未滿	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.017 mg/L	1mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	33	フルニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未滿	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L未滿	1mg/L以下
10	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10mg/L以下	37	カルシウム及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.5 mg/L	200mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未滿	1mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46 mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未滿	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	115 mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未滿	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未滿	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.04mg/L以下	42	ジエオキシ	0.000001 mg/L未滿	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未滿	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未滿	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L未滿	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L未滿	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L未滿	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9	5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロホルム	0.001 mg/L未滿	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未滿	0.03mg/L以下	50	色度	0.7 度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未滿	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2 度	2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	52			
判定		適合: 上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。					
備考							
試験期間		2026年2月21日 ~ 2026年3月3日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 岩澤 潤一					