

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251 (代)

伊豆の国市長 山下 正行

様

郵便番号 410-2292
住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1
電話番号 055-948-1411

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

取扱営業所：静岡営業所

2026年05月20日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名					事業種別					
施設名	簡水01 小松ヶ原第二水系				検体名	浄水				
採水場所	エメラルドタウン管理組合事務所				水源	井戸水				
採水日	2026年5月20日 9:40		採水者	鈴木		遊離残留塩素	0.18 mg/L			
天候	前日	晴れ		気温	24.2 °C					
	当日	晴れ		水温	17.3 °C		採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値	
1 一般細菌	0 個/mL			100個/mL以下	27 臭素酸	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	
2 大腸菌	不検出			検出されないこと	28 総トリハロメタン	0.001 mg/L			0.1mg/L以下	
3 トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満			0.03mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	31 ブロモホルム	0.001 mg/L未満			0.09mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満			0.08mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.004 mg/L			0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L			1mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L			0.2mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下	
10 亜硝酸化合物イオン及び塩化亜硝酸	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満			1mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/L			10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	11.8 mg/L			200mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.09 mg/L			0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満			0.05mg/L以下	
13 砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満			1mg/L以下	39 塩化物イオン	5.0 mg/L			200mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下	40 カシウム、マグネシウム等 (硬度)	41 mg/L			300mg/L以下	
15 1,4-ジシロキサン	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	113 mg/L			500mg/L以下	
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下	
17 ジクロロメタン	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満			0.0001mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満			0.0001mg/L以下	
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下			0.00005mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下	
21 ベンゼン	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	47 有機物(TOC)	0.3 mg/L未満			3mg/L以下	
22 塩素酸	0.06 mg/L未満			0.6mg/L以下	48 pH値	8.0			5.8 ~ 8.6	
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	49 味	異常なし			異常でないこと	
24 クロロホルム	0.001 mg/L未満			0.06mg/L以下	50 臭気	異常なし			異常でないこと	
25 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下	51 色度	0.5 度未満			5度以下	
26 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L			0.1mg/L以下	52 濁度	0.1 度未満			2度以下	
判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。									
備考										
試験期間	2026年5月20日 ~ 2026年5月27日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は					
検査責任者	センター長 岩澤 潤一				平成15年厚生労働省告示第261号によります。					

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

伊豆の国市長 山下 正行

様

郵便番号 410-2292

住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

取扱営業所：静岡営業所

2026年05月20日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名				事業種別				
施設名	簡水01 小松ヶ原第二水系			検体名	浄水			
採水場所	エメラルドタウン管理組合事務所			水源	井戸水			
採水日	2026年05月20日	9:40	採水者	鈴木	遊離残留塩素	0.18 mg/L		
天候	前日	晴れ	気温	24.2 °C	採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
	当日	晴れ	水温	17.3 °C				
試験項目		試験結果			目標値			
1	アンチモン及びその化合物			0.02mg/L以下				
2	ウラン及びその化合物			0.002mg/L以下(暫定)				
3	ニッケル及びその化合物			0.02mg/L以下				
4	1,2-ジクロロエタン			0.004mg/L以下				
5	トルエン			0.4mg/L以下				
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.08mg/L以下				
7	亜塩素酸			0.6mg/L以下				
8	二酸化塩素			0.6mg/L以下				
9	ジクロロアセトニトリル			0.01mg/L以下(暫定)				
10	抱水クロール			0.02mg/L以下(暫定)				
11	残留塩素			1mg/L以下				
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10mg/L以上、100mg/L以下				
13	マンガン及びその化合物			0.01mg/L以下				
14	遊離炭酸			2 mg/L未満	20mg/L以下			
15	1,1,1-トリクロロエタン			0.3mg/L以下				
16	メチル-tert-ブチルエーテル			0.02mg/L以下				
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3mg/L以下				
18	臭気強度(TON)			3以下				
19	蒸発残留物			30mg/L以上、200mg/L以下				
20	濁度			1度以下				
21	pH値			7.5程度				
22	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、極力0に近づける				
23	従属栄養細菌			1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)				
24	従属栄養細菌[48時間後]			—				
25	従属栄養細菌[72時間後]			—				
26	従属栄養細菌[14日後]			—				
27	1,1-ジクロロエチレン			0.1mg/L以下				
28	アルミニウム及びその化合物			0.1mg/L以下				
29								
30								
備考								
試験期間	2026年05月20日 ~ 2026年05月27日							
検査責任者	センター長 岩澤 潤一							

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

伊豆の国市長 山下 正行 様

郵便番号 410-2292

住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

取扱営業所：静岡営業所

2026年05月20日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名		事業種別					
施設名		検体名					
採水場所		水源					
採水日		遊離残留塩素					
天候	前日	気温	22.0℃				
	当日	水温	17.8℃				
試験項目		試験結果		基準値			
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	臭素酸	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下
3	鉛、銅及びその化合物	0.0003 mg/L未滿	0.003mg/L以下	29	トリクロ酢酸	0.003 mg/L未滿	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未滿	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未滿	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	31	ブロホルム	0.001 mg/L未滿	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未滿	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.019 mg/L	1mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未滿	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未滿	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未滿	1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未滿	0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未滿	1mg/L以下	39	塩化物イオン	6.0 mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未滿	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.005 mg/L未滿	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	116 mg/L	500mg/L以下
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未滿	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未滿	0.02mg/L以下	43	ジエオキシン	0.000001 mg/L未滿	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未滿	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未滿	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L未滿	0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3 mg/L未滿	3mg/L以下
22	塩素酸	0.06 mg/L未滿	0.6mg/L以下	48	pH値	7.8	5.8 ~ 8.6
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未滿	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロホルム	0.001 mg/L未滿	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L未滿	0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未滿	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未滿	2度以下
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。/					
備考							
試験期間		2026年5月20日 ~ 2026年5月27日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 岩澤 潤一		平成15年厚生労働省告示第261号によります。			

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

伊豆の国市長 山下 正行 様

郵便番号 410-2292

住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1

電話番号 055-948-1411

取扱営業所：静岡営業所

2026年05月20日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名	事業種別	
施設名 簡水02 小松ヶ原第二水系	検体名 浄水	
採水場所 小松ヶ原第二水系	水源 井戸水	
採水日 2026年5月20日 10:00	採水者 鈴木	
遊離残留塩素 0.14 mg/L		
天候 前日 晴れ	気温 22.0 °C	
当日 晴れ	水温 17.8 °C	
採水区分 環境営業部	持込区分 環境営業部	
試験項目	試験結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物		0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物		0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物		0.02mg/L以下
4 1,2-ジクロロエタン		0.004mg/L以下
5 トルエン		0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08mg/L以下
7 亜塩素酸		0.6mg/L以下
8 二酸化塩素		0.6mg/L以下
9 ジクロロアセトリル		0.01mg/L以下(暫定)
10 抱水コロイド		0.02mg/L以下(暫定)
11 残留塩素		1mg/L以下
12 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上、100mg/L以下
13 マンガン及びその化合物		0.01mg/L以下
14 遊離炭酸	2 mg/L未満	20mg/L以下
15 1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/L以下
16 メチルtertブチルエーテル		0.02mg/L以下
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3mg/L以下
18 臭気強度(TON)		3以下
19 蒸発残留物		30mg/L以上、200mg/L以下
20 濁度		1度以下
21 pH値		7.5程度
22 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける
23 従属栄養細菌		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
24 従属栄養細菌[48時間後]		—
25 従属栄養細菌[72時間後]		—
26 従属栄養細菌[14日後]		—
27 1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/L以下
28 アルミニウム及びその化合物		0.1mg/L以下
29		
30		
備考		
試験期間	2026年5月20日 ~ 2026年5月27日	
検査責任者	センター長 岩澤 潤一	

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03) 3672-1251(代)

伊豆の国市長 山下 正行

様

郵便番号 410-2292
住所 静岡県伊豆の国市長岡340-1
電話番号 055-948-1411

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 35-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

取扱営業所：静岡営業所

2026年05月20日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名					事業種別				
施設名	簡水02 小松ヶ原第二水系				検体名	浄水			
採水場所	小松ヶ原第2水系				水源	井戸水			
採水日	2026年5月20日	10:00	採水者	鈴木	遊離残留塩素	0.14 mg/L			
天候	前日	晴れ	気温	22.0 °C	採水区分 環境営業部 持込区分 環境営業部				
	当日	晴れ	水温	17.8 °C					
試験項目		試験結果				基準値			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		0.4 mg/L ✓				10mg/L以下			
備考									
試験期間	2026年5月20日 ~ 2026年5月27日								
検査責任者	センター長 岩澤 潤一								