報告書番号															測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2023/4/28	2023/5/12	2023/6/5	2023/7/7	2023/8/7	2023/9/4	2023/10/2	2023/11/6	2023/12/4	2024/1/15	2024/2/19	2024/3/4											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅	長01-1 神島水系(小坂)高村宅											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		20.1	20.2	25.6	31.2	30.4	28.6	25.7	23.2	11	13.6	14.1	11.6	12	－	－	－	－	－	11.0	2023/12/4	31.2	2023/7/7	21.3
水温	度		16.7	17	20.4	24.2	27.2	27.8	25.3	20.8	14.5	13.8	14.8	14.3	12	－	－	－	－	－	13.8	2024/1/15	27.8	2023/9/4	19.7
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2023/5/12	0	2023/5/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	－	－	－	－	－	不検出	2023/5/12	不検出	2023/5/12	不検出
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	－	－	－	－	－	<0.06	2023/5/12	<0.06	2023/5/12	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	－	－	－	－	－	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	－	－	－	－	－	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	－	－	－	－	－	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	－	－	－	－	－	<0.008	2023/5/12	<0.008	2023/5/12	<0.008
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5	4.9	5	5.1	5	4.9	4.8	4.8	4.8	5.1	5.2	4.9	12	－	－	－	－	－	4.8	2023/12/4	5.2	2024/2/19	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		40											1	1	－	－	－	－	40	2023/5/12	40	2023/5/12	40
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		106			117			101			105		4	－	4	－	－	－	101	2023/5/12	117	2023/5/12	107
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	2	－	－	－	－	0.4	2023/5/12	0.5	2023/5/12	0.5
pH値		5.8～8.6	6.8	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7	7	7	7	7.1	6.9	12	－	－	－	－	－	6.8	2023/5/12	7.3	2023/5/12	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	－	－	－	－	－	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	－	－	－	－	－	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	－	－	－	－	－	<0.5	2023/5/12	<0.5	2023/5/12	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1	－	－	－	－	<0.1	2023/5/12	<0.1	2023/5/12	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下				<0.002									1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/7/7	<0.002	2023/7/7	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下				<0.0002									1	－	－	－	－	－	<0.0002	2023/7/7	<0.0002	2023/7/7	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下				<0.002									1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/7/7	<0.002	2023/7/7	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下				<0.0004									1	－	－	－	－	－	<0.0004	2023/7/7	<0.0004	2023/7/7	<0.0004
トルエン	mg/L	0.4mg/L以下				<0.04									1	－	－	－	－	－	<0.04	2023/7/7	<0.04	2023/7/7	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下				<0.008									1	－	－	－	－	－	<0.008	2023/7/7	<0.008	2023/7/7	<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下				<0.001									1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/7/7	<0.001	2023/7/7	<0.001
抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下				<0.002									1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/7/7	<0.002	2023/7/7	<0.002
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	－	－	－	－	－	0.2	2023/7/7	0.2	2023/7/7	0.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下				44									1	－	－	－	－	－	44	2023/7/7	44	2023/7/7	44
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				<0.001									1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/7/7	<0.001	2023/7/7	<0.001
遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下		9		14									2	1	－	－	1	－	9.0	2023/5/12	14.0	2023/7/7	11.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下				<0.03									1	－	－	－	－	－	<0.03	2023/7/7	<0.03	2023/7/7	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下				<0.002									1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/7/7	<0.002	2023/7/7	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下		1		1.4									2	－	2	－	－	－	0.8	2023/5/12	1.4	2023/7/7	1.1
臭気強度(TON)		3以下				<1									1	－	－	－	－	－	<1	2023/7/7	<1	2023/7/7	<1
蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下				111.0									1	－	－	－	－	－	111.0	2023/7/7	111.0	2023/7/7	111.0
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0				-1.4									1	－	－	－	－	－	-1.4	2023/7/7	-1.4	2023/7/7	-1.4
従属栄養細菌	個/mL	2,000以下				100									1	－	－	－	－	－	100	2023/7/7	100	2023/7/7	100
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下				<0.01									1	－	－	－	－	－	<0.01	2023/7/7	<0.01	2023/7/7	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下				<0.01									1	－	－	－	－	－	<0.01	2023/7/7	<0.01	2023/7/7	<0.01