採水日			2023/4/28	2023/5/12	2023/6/2	2023/7/7	2023/8/4	2023/9/1	2023/10/10	2023/11/9	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/2	2024/3/1	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館	大01-1 下畑水系(下畑)下畑公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		19.0	20	20.1	29.7	30.2	29.3	19.8	17.7	10.2	9.3	5.6	8.0	12	—	—	—	—	—	5.6	2024/2/2	30.2	2023/8/4	18.2
水温	度		18.0	19	18.4	21.5	23.8	23.2	18.6	19.2	13.9	8.0	10.7	12.7	12	—	—	—	—	—	8	2024/1/11	23.8	2023/8/4	17.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2023/5/12	0	2023/5/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2023/5/12	不検出	2023/5/12	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		<0.0003											1	—	—	—	—	—	<0.0003	2023/5/12	<0.0003	2023/5/12	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		<0.00005											1	—	—	—	—	—	<0.00005	2023/5/12	<0.00005	2023/5/12	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004											1	—	—	—	—	—	<0.004	2023/5/12	<0.004	2023/5/12	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.83											1	—	—	—	—	—	0.83	2023/5/12	0.83	2023/5/12	0.83
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		<0.08											1	—	—	—	—	—	<0.08	2023/5/12	<0.08	2023/5/12	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.1											1	—	—	—	—	—	<0.1	2023/5/12	<0.1	2023/5/12	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		<0.0002											1	—	—	—	—	—	<0.0002	2023/5/12	<0.0002	2023/5/12	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005											1	—	—	—	—	—	<0.005	2023/5/12	<0.005	2023/5/12	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	—	—	—	—	—	<0.06	2023/5/12	<0.06	2023/5/12	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2023/5/12	<0.008	2023/5/12	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.002											1	—	—	—	—	—	0.002	2023/5/12	0.002	2023/5/12	0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		<0.03											1	—	—	—	—	—	<0.03	2023/5/12	<0.03	2023/5/12	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		5.3											1	—	—	—	—	—	5.3	2023/5/12	5.3	2023/5/12	5.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	5.0	5.2	5.1	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	12	—	—	—	—	—	5.0	2023/5/12	5.2	2023/5/12	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		47											1	1	—	—	—	—	47	2023/5/12	47	2023/5/12	47
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		111			114			103			94		4	1	3	—	—	—	94	2023/5/12	114	2023/5/12	106
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		<0.02											1	—	—	—	—	—	<0.02	2023/5/12	<0.02	2023/5/12	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		<0.0005											1	—	—	—	—	—	<0.0005	2023/5/12	<0.0005	2023/5/12	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	<0.3	2023/5/12	<0.3	2023/5/12	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12	—	—	—	-	—	7.7	2023/6/2	7.9	2023/7/7	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	2023/5/12	—	2023/5/12	—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	2023/5/12	—	2023/5/12	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	—	—	—	—	—	<0.5	2023/5/12	<0.5	2023/5/12	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	1	—	—	—	—	<0.1	2023/5/12	0.3	2023/5/12	0.1
遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下		2											1	—	—	—	—	—	2	2023/5/12	2	2023/5/12	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下		1											1	—	—	—	—	—	1	2023/5/12	1	2023/5/12	1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2023/5/12	0.3	2024/2/2	0.2