報告書番号															測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2023/4/28	2023/5/12	2023/6/2	2023/7/7	2023/8/4	2023/9/1	2023/10/10	2023/11/9	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/2	2024/3/1											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団	大01-2 下畑水系(大仁)第九分団											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		19.2	19.8	20.6	29.6	33.1	31.8	22.1	21.8	13.3	12.1	6.6	8.8	12	－	－	－	－	－	6.6	2024/2/2	33.1	2023/8/4	19.9
水温	度		15.0	15.5	18.3	20.1	22.6	22.3	19.3	17.9	13.3	14.7	14.3	15.1	12	－	－	－	－	－	13.3	2023/12/1	22.6	2023/8/4	17.4
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2023/5/12	0	2023/5/12	0.0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	－	－	－	－	－	不検出	2023/5/12	不検出	2023/5/12	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		<0.0003											1	－	－	－	－	－	<0.0003	2023/5/12	<0.0003	2023/5/12	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		<0.00005											1	－	－	－	－	－	<0.00005	2023/5/12	<0.00005	2023/5/12	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004											1	－	－	－	－	－	<0.004	2023/5/12	<0.004	2023/5/12	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.81											1	－	－	－	－	－	0.81	2023/5/12	0.81	2023/5/12	0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		<0.08											1	－	－	－	－	－	<0.08	2023/5/12	<0.08	2023/5/12	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.1											1	－	－	－	－	－	<0.1	2023/5/12	<0.1	2023/5/12	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		<0.0002											1	－	－	－	－	－	<0.0002	2023/5/12	<0.0002	2023/5/12	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005											1	－	－	－	－	－	<0.005	2023/5/12	<0.005	2023/5/12	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	－	－	－	－	－	<0.06	2023/5/12	<0.06	2023/5/12	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	－	－	－	－	－	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	－	－	－	－	－	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	－	－	－	－	－	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/11/6	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	－	－	－	－	－	<0.008	2023/5/12	<0.008	2023/5/12	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.003											1	－	－	－	－	－	0.003	2023/5/12	0.003	2023/5/12	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		<0.01											1	－	－	－	－	－	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		<0.03											1	－	－	－	－	－	<0.03	2023/5/12	<0.03	2023/5/12	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.01											1	－	－	－	－	－	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		5.3											1	－	－	－	－	－	5.3	2023/5/12	5.3	2023/5/12	5.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		<0.001											1	－	－	－	－	－	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	4.9	5.0	5.0	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	12	－	－	－	－	－	4.9	2023/5/12	5.7	2023/8/4	5.1
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		47											1	1	－	－	－	－	47	2023/5/12	47	2023/5/12	47.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		120			116			104			91		4	1	3	－	－	－	91	2024/2/2	120	2023/5/12	108
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		<0.02											1	－	－	－	－	－	<0.02	2023/5/12	<0.02	2023/5/12	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	－	－	－	－	－	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	－	－	－	－	－	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	－	－	－	－	－	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		<0.0005											1	－	－	－	－	－	<0.0005	2023/5/12	<0.0005	2023/5/12	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	－	－	－	－	－	<0.3	2023/5/12	<0.3	2023/6/5	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	12	－	－	－	－	－	7.7	2023/11/9	7.9	2023/7/7	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	－	－	－	－	－	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	－	－	－	－	－	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	－	－	－	－	－	<0.5	2023/5/12	<0.5	2023/6/5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	－	－	－	－	－	<0.1	2023/5/12	<0.1	2023/10/2	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	－	－	－	－	－	0.2	2023/10/2	0.2	2023/7/3	0.2