

報告書番号			2024/1/15	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日														
試料名			原水											
採取場所			大03 立花水 系 立花水源											
検査項目	単位	基準値												
気温	度	14.1	1	—	—	—	—	—	—	14.1	2024/1/15	14.1	2024/1/15	14.1
水温	度	18.2	1	—	—	—	—	—	—	18.2	2024/1/15	18.2	2024/1/15	18.2
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	1	—	—	—	—	—	0	2024/1/15	0	2024/1/15	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	1	—	—	—	—	—	不検出	2024/1/15	不検出	2024/1/15	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003	1	—	—	—	—	—	<0.0003	2024/1/15	<0.0003	2024/1/15	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005	1	—	—	—	—	—	<0.00005	2024/1/15	<0.00005	2024/1/15	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/1/15	<0.002	2024/1/15	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	1	—	—	—	—	—	<0.004	2024/1/15	<0.004	2024/1/15	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.02	1	1	—	—	—	—	1.02	2024/1/15	1.02	2024/1/15	1.02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.08	1	—	—	—	—	—	<0.08	2024/1/15	<0.08	2024/1/15	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1	1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/1/15	<0.1	2024/1/15	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002	1	—	—	—	—	—	<0.0002	2024/1/15	<0.0002	2024/1/15	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005	1	—	—	—	—	—	<0.005	2024/1/15	<0.005	2024/1/15	<0.005
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1	—	—	—	—	—	0.002	2024/1/15	0.002	2024/1/15	0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/1/15	<0.01	2024/1/15	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	1	—	—	—	—	—	<0.03	2024/1/15	<0.03	2024/1/15	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.01	1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/1/15	<0.01	2024/1/15	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.9	1	—	—	—	—	—	7.9	2024/1/15	7.9	2024/1/15	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	<0.001	1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/15	<0.001	2024/1/15	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.8	1	—	—	—	—	—	6.8	2024/1/15	6.8	2024/1/15	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	114	1	—	1	—	—	—	114	2024/1/15	114	2024/1/15	114
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	179	1	—	1	—	—	—	179	2024/1/15	179	2024/1/15	179
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02	1	—	—	—	—	—	<0.02	2024/1/15	<0.02	2024/1/15	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/1/15	<0.000001	2024/1/15	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	<0.000001	1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/1/15	<0.000001	2024/1/15	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/1/15	<0.002	2024/1/15	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005	1	—	—	—	—	—	<0.0005	2024/1/15	<0.0005	2024/1/15	<0.0005
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	1	—	—	—	—	—	<0.3	2024/1/15	<0.3	2024/1/15	<0.3
pH値		5.8~8.6	7.7	1	—	—	—	1	—	7.7	2024/1/15	7.7	2024/1/15	7.7
臭気		異常でないこと	異常なし	1	—	—	—	—	—	異常なし	2024/1/15	異常なし	2024/1/15	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	1	—	—	—	—	—	<0.5	2024/1/15	<0.5	2024/1/15	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/1/15	<0.1	2024/1/15	<0.1
嫌気性芽胞菌	/100mL		不検出	1	—	—	—	—	—	不検出	2024/1/15	不検出	2024/1/15	不検出