報告書番号															測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2023/4/28	2023/5/12	2023/6/2	2023/7/7	2023/8/4	2023/9/1	2023/10/10	2023/11/9	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/2	2024/3/1											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂	大04 田中山水系 田中山南公会堂											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		18.1	18.8	20.2	29.1	31.2	30.2	20.8	19.5	11.4	9.2	5.7	7.8	12	—	—	—	—	—	5.7	2024/2/2	31.2	2023/8/4	18.5
水温	度		16.8	18	18.2	21.5	24.8	25.0	21.4	18.1	16.8	10.8	12.8	13.7	12	—	—	—	—	—	10.8	2024/1/11	25.0	2023/9/1	18.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2023/5/12	0	2023/5/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2023/5/12	不検出	2023/5/12	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		<0.0003											1	—	—	—	—	—	<0.0003	2023/5/12	<0.0003	2023/5/12	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		<0.00005											1	—	—	—	—	—	<0.00005	2023/5/12	<0.00005	2023/5/12	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004											1	—	—	—	—	—	<0.004	2023/5/12	<0.004	2023/5/12	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.81											1	—	—	—	—	—	0.81	2023/5/12	0.81	2023/5/12	0.81
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		<0.08											1	—	—	—	—	—	<0.08	2023/5/12	<0.08	2023/5/12	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.1											1	—	—	—	—	—	<0.1	2023/5/12	<0.1	2023/5/12	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		<0.0002											1	—	—	—	—	—	<0.0002	2023/5/12	<0.0002	2023/5/12	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		<0.005											1	—	—	—	—	—	<0.005	2023/5/12	<0.005	2023/5/12	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	—	—	—	—	—	<0.06	2023/5/12	<0.06	2023/5/12	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	—	—	—	—	—	<0.003	2023/5/12	<0.003	2023/5/12	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	—	—	—	—	—	<0.008	2023/5/12	<0.008	2023/5/12	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.007											1	—	—	—	—	—	0.007	2023/5/12	0.007	2023/5/12	0.007
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		<0.03											1	—	—	—	—	—	<0.03	2023/5/12	<0.03	2023/5/12	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		<0.01											1	—	—	—	—	—	<0.01	2023/5/12	<0.01	2023/5/12	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		4.3											1	—	—	—	—	—	4.3	2023/5/12	4.3	2023/5/12	4.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		<0.001											1	—	—	—	—	—	<0.001	2023/5/12	<0.001	2023/5/12	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	12	—	—	—	—	—	4.1	2024/3/1	4.2	2024/2/2	4.2
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		39											1	1	—	—	—	—	39	2023/5/12	39	2023/5/12	39
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		108			102			98			87		4	2	2	—	—	—	87	2024/2/2	108	2023/5/12	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		<0.02											1	—	—	—	—	—	<0.02	2023/5/12	<0.02	2023/5/12	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		<0.000001											1	—	—	—	—	—	<0.000001	2023/5/12	<0.000001	2023/5/12	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		<0.002											1	—	—	—	—	—	<0.002	2023/5/12	<0.002	2023/5/12	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		<0.0005											1	—	—	—	—	—	<0.0005	2023/5/12	<0.0005	2023/5/12	<0.0005
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	—	—	—	—	—	<0.3	2023/5/12	<0.3	2023/5/12	<0.3
pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	12	—	—	—	12	—	7.5	2024/3/1	7.7	2024/2/2	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	異常なし	2023/5/12	異常なし	2023/5/12	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	1	12	2	—	—	—	—	<0.5	2023/5/12	1.0	2024/3/1	1.0
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	1	—	—	—	—	<0.1	2023/5/12	0.2	2024/3/1	0.2
遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下		2											1	—	—	—	—	—	2	2023/5/12	2	2023/5/12	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下		0.8											1	—	—	—	—	—	0.8	2023/5/12	0.8	2023/5/12	0.8
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12	—	—	—	—	—	0.2	2023/5/12	0.3	2024/1/11	0.2