報告書番号															測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2023/4/24	2023/5/1	2023/6/2	2023/7/7	2023/8/4	2023/9/1	2023/10/10	2023/11/9	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/2	2024/3/4											
試料名			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水											
採取場所			大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源	大04 田中山水系 田中山水源											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		12.9	18.1	18.1	29.1	29.8	29.3	19.3	18	9.3	6.6	4.2	10.6	12	—	—	—	—	—	4.2	2024/2/2	29.8	2023/8/4	17.5
水温	度		14.7	15.1	15.2	15.8	16	15.8	17	16.2	15.3	14	14.3	14.7	12	—	—	—	—	—	14.0	2024/1/11	17.0	2023/10/10	15.4
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下										0			1	—	—	—	—	—	0	2024/1/11	0	2024/1/11	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2024/1/11	不検出	2024/1/11	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下										<0.0003			1	—	—	—	—	—	<0.0003	2024/1/11	<0.0003	2024/1/11	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下										<0.00005			1	—	—	—	—	—	<0.00005	2024/1/11	<0.00005	2024/1/11	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002			1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/1/11	<0.002	2024/1/11	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下										<0.004			1	—	—	—	—	—	<0.004	2024/1/11	<0.004	2024/1/11	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下										0.77			1	—	—	—	—	—	0.77	2024/1/11	0.77	2024/1/11	0.77
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下										<0.08			1	—	—	—	—	—	<0.08	2024/1/11	<0.08	2024/1/11	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.1			1	—	—	—	—	—	<0.1	2024/1/11	<0.1	2024/1/11	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下										<0.0002			1	—	—	—	—	—	<0.0002	2024/1/11	<0.0002	2024/1/11	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下										<0.005			1	—	—	—	—	—	<0.005	2024/1/11	<0.005	2024/1/11	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下										<0.01			1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/1/11	<0.01	2024/1/11	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下										<0.03			1	—	—	—	—	—	<0.03	2024/1/11	<0.03	2024/1/11	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.01			1	—	—	—	—	—	<0.01	2024/1/11	<0.01	2024/1/11	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下										4.3			1	—	—	—	—	—	4.3	2024/1/11	4.3	2024/1/11	4.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2024/1/11	<0.001	2024/1/11	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下										4.1			1	—	—	—	—	—	4.1	2024/1/11	4.1	2024/1/11	4.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下										40			1	1	—	—	—	—	40	2024/1/11	40	2024/1/11	40
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下										95			1	1	—	—	—	—	95	2024/1/11	95	2024/1/11	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下										<0.02			1	—	—	—	—	—	<0.02	2024/1/11	<0.02	2024/1/11	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001			1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/1/11	<0.000001	2024/1/11	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001			1	—	—	—	—	—	<0.000001	2024/1/11	<0.000001	2024/1/11	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002			1	—	—	—	—	—	<0.002	2024/1/11	<0.002	2024/1/11	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下										<0.0005			1	—	—	—	—	—	<0.0005	2024/1/11	<0.0005	2024/1/11	<0.0005
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下										<0.3			1	—	—	—	—	—	<0.3	2024/1/11	<0.3	2024/1/11	<0.3
pH値		5.8～8.6										7.6			1	—	—	—	1	—	7.6	2024/1/11	7.6	2024/1/11	7.6
臭気		異常でないこと										異常なし			1	—	—	—	—	—	異常なし	2024/1/11	異常なし	2024/1/11	異常なし
色度	度	5度以下										異常なし			1	—	—	—	—	—	異常なし	2024/1/11	異常なし	2024/1/11	異常なし
濁度	度	2度以下										<0.5			1	—	—	—	—	—	<0.5	2024/1/11	<0.5	2024/1/11	<0.5
嫌気性芽胞菌	/100mL		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	—	不検出	2024/1/11	不検出	2024/1/11	不検出