報告書番号																								
採水日			2023/4/24	2023/5/1	2023/6/13	2023/7/7	2023/8/4	2023/9/1	2023/10/10	2023/11/9	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/2	2024/3/1	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
試料名			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水											
採取場所			大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源	大08 後山水系 後山水源											
検査項目	単位	基準値																						
気温	度		14.2	18.7		30.4	32.1	31.1	20.1	19.5	12.6	10.1	6.3	8.4	12	—	—	—	—	—	6.3	2022/1/14	32.1	2022/1/14	18.5
水温	度		16.4	15.1		17	18	18.1	18.2	17.9	17.6	15.2	15.1	15.1	12	—	—	—	—	—	15.1	2022/1/14	18.2	2022/1/14	16.7
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下										14			1	—	—	—	—	—	14	2022/1/14	14	2022/1/14	14
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2022/1/14	不検出	2022/1/14	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下										<0.0003			1	—	—	—	—	—	<0.0003	2022/1/14	<0.0003	2022/1/14	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下										<0.00005			1	—	—	—	—	—	<0.00005	2022/1/14	<0.00005	2022/1/14	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002			1	—	—	—	—	—	<0.002	2022/1/14	<0.002	2022/1/14	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下										<0.004			1	—	—	—	—	—	<0.004	2022/1/14	<0.004	2022/1/14	<0.004
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下										0.69			1	—	—	—	—	—	0.69	2022/1/14	0.69	2022/1/14	0.69
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下										<0.08			1	—	—	—	—	—	<0.08	2022/1/14	<0.08	2022/1/14	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.1			1	—	—	—	—	—	<0.1	2022/1/14	<0.1	2022/1/14	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下										<0.0002			1	—	—	—	—	—	<0.0002	2022/1/14	<0.0002	2022/1/14	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下										<0.005			1	—	—	—	—	—	<0.005	2022/1/14	<0.005	2022/1/14	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.001			1	—	—	—	—	—	<0.001	2022/1/14	<0.001	2022/1/14	<0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下										<0.01			1	—	—	—	—	—	<0.01	2022/1/14	<0.01	2022/1/14	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下										0.11			1	—	—	—	—	—	0.11	2022/1/14	0.11	2022/1/14	0.11
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下										<0.01			1	—	—	—	—	—	<0.01	2022/1/14	<0.01	2022/1/14	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下										6.5			1	—	—	—	—	—	6.5	2022/1/14	6.5	2022/1/14	6.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下										0.001			1	—	—	—	—	—	0.001	2022/1/14	0.001	2022/1/14	0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下										3.7			1	—	—	—	—	—	3.7	2022/1/14	3.7	2022/1/14	3.7
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下										33			1	—	—	—	—	—	33	2022/1/14	33	2022/1/14	33
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下										95			1	1	—	—	—	—	95	2022/1/14	95	2022/1/14	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下										<0.02			1	—	—	—	—	—	<0.02	2022/1/14	<0.02	2022/1/14	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001			1	—	—	—	—	—	<0.000001	2022/1/14	<0.000001	2022/1/14	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下										<0.000001			1	—	—	—	—	—	<0.000001	2022/1/14	<0.000001	2022/1/14	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下										<0.002			1	—	—	—	—	—	<0.002	2022/1/14	<0.002	2022/1/14	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下										<0.0005			1	—	—	—	—	—	<0.0005	2022/1/14	<0.0005	2022/1/14	<0.0005
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下										<0.3			1	—	—	—	—	—	<0.3	2022/1/14	<0.3	2022/1/14	<0.3
pH値		5.8～8.6										7.3			1	—	—	—	1	—	7.3	2022/1/14	7.3	2022/1/14	7.3
味		異常でないこと										異常なし			1	—	—	—	—	—	異常なし	2022/1/14	異常なし	2022/1/14	異常なし
臭気		異常でないこと										異常なし			1	—	—	—	—	—	異常なし	2022/1/14	異常なし	2022/1/14	異常なし
色度	度	5度以下										0.9			1	—	—	—	—	—	0.9	2022/1/14	0.9	2022/1/14	0.9
濁度	度	2度以下										0.4			1	—	—	—	—	—	0.4	2022/1/14	0.4	2022/1/14	0.4
嫌気性芽胞菌	/100mL		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	不検出	2022/1/14	不検出	2021/4/30	不検出
クリプトスポリジウム		検出されないこと		不検出				不検出			不検出			不検出	4	—	—	—	—	—	不検出	2024/2/2	不検出	2024/2/2	不検出
ジアルジア		検出されないこと		不検出				不検出			不検出			不検出	4	—	—	—	—	—	不検出	2024/2/2	不検出	2024/2/2	不検出