

【長岡清掃センター】

平成29年度

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	トン	744	870	817	869	919	881	925	93	795	790	706	762

2. 燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室	℃	849.2	854.6	858.8	858.5	858.3	856.9	854.2	855.5	890.3	871.5	862.8	864.5
集じん器入口（第2ガス冷出口）	℃	179.5	179.6	179.6	179.3	179.5	179.5	178.3	179.0	179.1	180.1	179.5	179.4

3. ばいじんを除去した日

冷却設備(ガス冷却室)	随時、定期的に清掃を実施。年2回、点検清掃を実施。（7/2、11/14）
排ガス処理設備(集じん機)	年2回、点検清掃を実施。（6/30、11/4）

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一酸化炭素	ppm	15.8	23.0	19.6	39.5	42.7	35.2	25.4	36.8	11.8	13.6	8.8	9.4

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度

(1)ダイオキシン類

	単位	法規制値	測定結果					
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5	0.31			0.27		
測定年月日			7月14日			1月19日		
測定結果の得られた日								

(2)ばい煙

	単位	法規制値	測定結果					
硫黄酸化物	ppm	*100	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.022	0.018	0.007
ばいじん	g/m ³ N	0.15	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007
塩化水素	mg/m ³ N	700	11	13	10	21	4	4
窒素酸化物	ppm	250	98	105	76	104	89	131
測定年月日			5月12日	7月14日	9月20日	11月1日	1月19日	3月8日
測定結果の得られた日								

* 硫黄酸化物については、煙突高、排ガスの上昇高等の値により、測定時ごとに随時算出されるため、定数としての法規制値が存在しないため、自主規制値を設定。