

施設の名称	葦山一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市中字芋畑1619-1	
施設の概要	埋立面積	3000 m ²
	埋立容量	16000 m ³
	残余容量	4137.1 (平成29年度 8 月時点)

平成29年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種 類	焼却灰	36.49	42.12	40	39.38	33.43							19.62
	処理灰	3.57	4.61	4.52	4.47	3.36	3.63	3.08	5.3	3.14	3.46	3.88	2.88
埋立量 (トン)		40.06	46.73	44.52	43.85	36.79	3.63	3.08	5.3	3.14	3.46	3.88	22.5

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/7,14,21,28	5/12,19,26	6/2,9,16,23,30	7/7,14,21,28	8/4,18,25	9/1,8,15,22,29	10/6,13,20,27	11/10,17,24	12/1,8,15,22,28	1/5,12,19,26	2/2,9,16,23	3/2,9,16,23,30
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水 処理施設	点検日	4/7,14,21,28	5/12,19,26	6/2,9,16,23,30	7/7,14,21,28	8/4,18,25	9/1,8,15,22,29	10/6,13,20,27	11/10,17,24	12/1,8,15,22,28	1/5,12,19,26	2/2,9,16,23	3/2,9,16,23,30
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	10	10	9.9	10	8.6	9.9	9.5	8.1	8.8	10	8.8	9.5
カドミウム	mg/L	0.003				0.003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				0.1未満								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月11日	5月8日	6月2日	7月1日	8月1日	9月4日	10月2日	11月1日	12月1日	1月8日	2月2日	3月2日
測定結果の得られた日			4月18日	5月24日	6月19日	7月22日	8月22日	9月19日	10月16日	11月15日	12月14日	1月22日	2月14日	3月15日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.74									
測定年月日					6月6日									
測定結果の得られた日					7月2日									

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	85	66	175	175	90	113	320	340	420	550	580	690
カドミウム	mg/L	0.003				0.0005未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				0.1未満								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
セレン	mg/L	0.01				0.001未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

