

施設の名称	花坂一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市花坂62-1	
施設の概要	埋立面積	2000 m ²
	埋立容量	3749 m ³
	残余容量	平成8年度埋立終了 (令和元年度末時点)

平成30年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種 類		埋立終了（平成8年度）											
埋立量（トン）													

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/6,13,20,27	5/2,11,18,25	6/1,8,15,22,29	7/6,13,20,27	8/3,10,17,24,31	9/7,14,21,28	10/5,12,19,26	11/2,9,16,23,30	12/7,14,21,28	1/4,11,18,25	2/1,8,15,22	3/1,8,15,22,29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水 処理施設	点検日	4/6,13,20,27	5/2,11,18,25	6/1,8,15,22,29	7/6,13,20,27	8/3,10,17,24,31	9/7,14,21,28	10/5,12,19,26	11/2,9,16,23,30	12/7,14,21,28	1/4,11,18,25	2/1,8,15,22	3/1,8,15,22,29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	13.3	11.1	10.6	11.6	12.7	14.4	11.6	13.2	17.9	12.6	13.1	18.2
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月9日	5月9日	6月8日	7月4日	8月1日	9月5日	10月4日	11月7日	12月5日	1月10日	2月7日	3月6日
測定結果の得られた日			5月7日	5月29日	7月2日	7月20日	8月28日	9月28日	10月10日	11月26日	12月25日	1月25日	2月25日	3月18日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.037									
測定年月日					6月6日									
測定結果の得られた日					7月2日									

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	19.0	16.4	17.3	18.3	19.9	21.1	18.3	20.5	28.7	20.2	21.3	27.2
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月9日	5月9日	6月8日	7月4日	8月1日	9月5日	10月4日	11月7日	12月5日	1月10日	2月7日	3月6日
測定結果の得られた日			5月7日	5月29日	7月2日	7月20日	8月28日	9月28日	10月10日	11月26日	12月25日	1月25日	2月25日	3月18日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.08									
測定年月日					6月6日									
測定結果の得られた日					7月2日									

4. 放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	8.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	1.1	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	1.1	0.7	0.9
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	0.7	0.8	1.2	1.0	1.0	0.8	0.5未満	1.2	1.4	1.1	1.1	1.4
SS（浮遊物質質量）	mg/L	60	1	1未満	3	9	1	3	1	1未満	1未満	1未満	1	5
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	2.1	3.0未満	3.0未満	3.0未満	3.0未満	3.4	3.0未満	3.0未満	3.000	3.2	3.6	3.9
測定年月日			4月9日	5月9日	6月8日	7月4日	8月1日	9月5日	10月4日	11月7日	12月5日	1月10日	2月7日	3月6日
測定結果の得られた日			5月7日	5月29日	7月2日	7月20日	8月28日	9月28日	10月10日	11月26日	12月25日	1月25日	2月25日	3月18日
溶解性鉄含有量	mg/L	10			0.2									
溶解性マンガン含有量	mg/L	10			0.02未満									
シアン化合物	mg/L	1			0.1未満									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.002未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.001未満									
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005			00005未満									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			不検出									
（ホルムアルデヒド） （亜塩酸塩類） （臭素ホルムアルデヒド） （臭素酸塩類）	mg/L	最大5			2未満									
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）			0.05未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.5			0.15									
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
有機リン化合物	mg/L	1			0.1未満									
銅含有量	mg/L	3			0.01未満									
亜鉛含有量	mg/L	2			0.01未満									
クロム含有量	mg/L	2			0.30									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
フッ素及びその化合物	mg/L	15			0.30									
フェノール類含有量	mg/L	5			0.5未満									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			00005未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1			0.002未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			0.0005未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			00005未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.2			0.02未満									
四塩化炭素	mg/L	0.02			0002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			0004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			0.02未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			0.04未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			0.006未満									
ベンゼン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02			0.002未満									
チラウム	mg/L	0.06			0.006未満									
シマジン	mg/L	0.03			0.003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.2			0.02未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	50			0.6									
オクセンジオキシド及び亜硫酸塩、 亜硫酸塩、亜硫酸塩及び硫酸塩化合物	mg/L	200			2.5									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			0.05未満									
大腸菌群類	個/cm	日間平均3000			15									
測定年月日					6月8日									
測定結果の得られた日					7月2日									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10			2.0					0.3			0.19	
測定年月日					6月6日					11月19日			2月25日	
測定結果の得られた日					7月2日					12月5日			3月11日	