施設の名称	花坂一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市花坂62-1	
施設の概要	埋立面積	2000 ㎡
	埋立容量	3749 ㎥
	残余容量	平成8年度埋立終了 （令和元年度末時点）

令和元年度

1．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類		埋立終了（平成14年度）											
埋立量　（トン）													

2．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
浸出水処理施設	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

3．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12	11	12
カドミウム	mg/L	0.003				0.001未満								
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.002未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日						7月1日								
測定結果の得られた日						7月24日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.025									
測定年月日					6月25日									
測定結果の得られた日					7月12日									

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	18	17	17	18	16	21	19	20	18	16	14	15
カドミウム	mg/L	0.003				0.001未満								
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.003								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日						7月1日								
測定結果の得られた日						7月24日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.14									
測定年月日					6月25日									
測定結果の得られた日					7月12日									

4．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	7.1	7.5	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.4	7.7	7.3
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	0.5	0.5未満	0.5未満	1.2	1.1	0.5未満	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	1.9
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	2.2	1.8	4.7	1.6	1.6	1.6	2.4	2.8	2.4	2	1.8	2.8
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	3	3	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	3	2
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	3.2	2.4	3.0	3	2.5	5	4.2	3.8	3.4	3.4	3.7	3
測定年月日			4月11日	5月8日	6月3日	7月1日	8月1日	9月3日	10月2日	11月1日	12月2日	1月6日	2月3日	3月2日
測定結果の得られた日			4月17日	5月23日	6月18日	7月24日	8月19日	9月18日	10月10日	11月8日	12月12日	1月20日	2月13日	3月13日
溶解性鉄鉄含有量	mg/L	10			0.5未満									
溶解性マンガン含有量	mg/L	10			0.5未満									
シアン化合物	mg/L	1			0.1未満									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.002未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005			0.0005未満									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			不検出									
ノルマルヘキサン抽出物（鉱物油類）	mg/L	最大5			1未満									
ノルマルヘキサン抽出物（動植物油類）	mg/L	最大30			1未満									
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）			0.1未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.5			0.3									
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
有機リン化合物	mg/L	1			不検出									
銅含有量	mg/L	3			0.2未満									
亜鉛含有量	mg/L	2			0.2未満									
クロム含有量	mg/L	2			0.26									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
フッ素及びその化合物	mg/L	15			0.1未満									
フェノール類含有量	mg/L	5			0.5未満									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			0.0005未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1			0.01未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			0.3未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.2			0.02未満									
四塩化炭素	mg/L	0.02			0.002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			0.004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			0.02未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			0.04未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			0.006未満									
ベンゼン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02			0.002未満									
チラウム	mg/L	0.06			0.006未満									
シマジン	mg/L	0.03			0.003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.2			0.002未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	50			0.5									
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200			3.0									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			0.005未満									
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000			不検出									
測定年月日					6月3日									
測定結果の得られた日					6月18日									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10			1.2					0.32			0.2	
測定年月日					6月25日					11月11日			2月10日	
測定結果の得られた日					7月9日					11月26日			3月10日	