【長岡清掃センター】

令和元年度

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	トン	761	817	687	809	866	765	861	0	821	812	694	755

2. 燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室	°C	865.9	860.1	857.5	858.1	857.0	855.5	856.4	—	860.9	861.0	859.6	861.0
集じん器入口（第2ガス冷出口）	°C	179.5	179.7	179.5	174.2	179.9	179.2	179.8	—	179.6	179.6	179.6	179.6

3. ばいじんを除去した日

冷却設備(ガス冷却室)	随時、定期的に清掃を実施。年2回、点検清掃を実施。（6/16、11/3）
排ガス処理設備(集じん機)	年2回、点検清掃を実施。（6/16、11/3）

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一酸化炭素	ppm	9.4	10.2	13.1	19.2	28.1	22.2	23.0	—	10.2	7.4	9.1	10.4

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度

(1)ダイオキシン類

	単位	法規制値	測定結果					
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5	0.58			0.3		
測定年月日			7月19日			1月16日		
測定結果の得られた日			10月4日			2月12日		

(2)ばい煙

	単位	法規制値	測定結果					
硫黄酸化物	ppm	*100	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ばいじん	g/m ³ N	0.15	0.1	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02
塩化水素	mg/m ³ N	700	5	19	29	15	11	26
窒素酸化物	ppm	250	224	196	195	169	127	161
水銀	μg/m ³ N	50	—	0.8	—	—	0.1未満	—
測定年月日			5月23日	7月19日	9月20日	12月20日	1月16日	3月13日
測定結果の得られた日			6月4日	7月30日	10月2日	1月8日	1月28日	3月24日

*硫黄酸化物については、煙突高、排ガスの上昇高等の値により、測定時ごとに随時算出されるため、定数としての法規制値が存在しないため、自主規制値を設定。