

施設の名	葦山一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市中字芋畑1619-1	
施設の概要	埋立面積	3000 m ²
	埋立容量	16000 m ³
	残余容量	3249.5 (令和元年度5月時点)

令和元年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種 類	焼却灰	35.85	41.69	12.66	外部へ処理委託								
	処理灰	15.79	10.9	15.42	11.37	12.55	11.43	7.52	14.4	10.75	11.46	6.6	13.07
埋立量 (トン)		51.64	52.59	28.08	11.37	12.55	11.43	7.52	14.4	10.75	11.46	6.6	13.07

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水 処理施設	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	11	9.6	9.9	10	8.6	9.8	9.1	7.9	9.1	9	8.8	9
カドミウム	mg/L	0.003				0.001未満								
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.002未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月11日	5月8日	6月3日	7月1日	8月1日	9月3日	10月2日	11月1日	12月3日	1月6日	2月3日	3月2日
測定結果の得られた日			4月17日	5月23日	6月18日	7月24日	8月19日	9月18日	10月10日	11月8日	12月12日	1月20日	2月13日	3月13日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1			0.36									
測定年月日					6月25日									
測定結果の得られた日					7月9日									

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	88	62	180	180	88	110	300	340	440	580	600	720
カドミウム	mg/L	0.003				0.001未満								
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.002未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チラウム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

