

施設の名称	大仁一般廃棄物最終処分場		
施設の所在地	伊豆の国市三福1102番地の1 外		
施設の概要	埋立面積	5,128 m ²	
	埋立容量	33,654 m ³	
	残余容量	9,017m ³ (令和元年度末時点)	

令和元年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種 類	リサイクル	18.46	22.15	19.71	17.27	19.38	18.92	24.36	24.2	28.69	15.81	14.49	20.73
	飛灰	61.32	66.83	60.51	43.23	57.05	55.96	69.32	53.44	70.45	53.77	47.45	54.22
埋立量 (トン)		79.78	88.98	80.22	60.5	76.43	74.88	93.68	77.64	99.14	69.58	61.94	74.95

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水 処理施設	点検日	4/5,12,19,26	5/10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26,31	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25,29	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/6,13,19,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 周縁地下水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	63	61	87	58	56	110	79	84	75	370	120	79
カドミウム	mg/L	0.003				0.001未満								
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.002未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				検出しない								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出しない								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				検出しない								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月11日	5月8日	6月3日	7月1日	8月1日	9月3日	10月3日	11月1日	12月2日	1月6日	2月3日	3月2日

測定結果の得られた日			4月17日	5月23日	6月18日	7月24日	8月19日	9月18日	10月10日	11月8日	12月12日	1月20日	2月13日	3月13日
鉄	mg/L	—		0.01				0.01				0.07		
マンガン	mg/L	—		0.005未満				0.011				0.024		
カルシウム	mg/L	—		16				25				48		
マグネシウム	mg/L	—		11				3.9				17		
ナトリウム	mg/L	—		69				110				270		
カリウム	mg/L	—		34				56				310		
塩化物イオン	mg/L	—		160				240				1000		
硫酸イオン	mg/L	—		19				19				47		
硝酸イオン	mg/L	—		4.2				4.4				7.1		
炭酸イオン	mg/L	—		0.1未満				0.1未満				0.1未満		
炭酸水素イオン	mg/L	—		44				41				47		
測定年月日				5月8日				9月3日				1月6日		
測定結果の得られた日				5月23日				9月18日				1月20日		
鉛	mg/L	0.01				0.002未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.002未満								
金シアン	mg/L	検出されないこと				検出しない								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0002未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				検出しない								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				検出しない								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月11日	5月9日	6月3日	7月1日	8月1日	9月3日	10月3日	11月1日	12月2日	1月6日	2月3日	3月2日
測定結果の得られた日			4月17日	5月23日	6月18日	7月24日	8月19日	9月18日	10月10日	11月8日	12月12日	1月20日	2月13日	3月13日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.11								
測定年月日						7月18日								
測定結果の得られた日						8月6日								

4. 放流水の水質検査

[illegible]

シアン化合物	mg/L	1			0.1未満									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.002未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
水銀及びアルキル水銀化合物 その他の水銀化合物	mg/L	0.005			0.0005未満									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			0.0005未満									
ホルムアルデヒド等類 (船舶法類)	mg/L	最大5			1未満									
ホルムアルデヒド等類 (船舶法類)	mg/L	最大30			1未満									
リン含有量	mg/L	最大16 (日間平均8)			0.1未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.5			0.05未満									
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
有機リン化合物	mg/L	1			0.1未満									
銅含有量	mg/L	3			0.2未満									
亜鉛含有量	mg/L	2			0.2未満									
クロム含有量	mg/L	2			0.05未満									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
フッ素及びその化合物	mg/L	15			0.1未満									
フェノール類含有量	mg/L	5			0.5未満									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			0.0005未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1			0.01未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			0.3未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.2			0.02未満									
四塩化炭素	mg/L	0.02			0.002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			0.004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			0.02未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			0.04未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			0.006未満									
ベンゼン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02			0.002未満									
チウラム	mg/L	0.06			0.006未満									
シマジン	mg/L	0.03			0.003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.2			0.02未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	50			0.4									
アンモニウム、アンモニア、硝酸態、 亜硝酸態化合物及び亜硝酸化合物	mg/L	200			4.5									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			0.005未満									
大腸菌群類	個/cm ^l	日間平均3000			検出しない									
測定年月日			4月11日	5月9日	6月3日	7月1日	8月1日	9月3日	10月3日	11月1日	12月2日	1月6日	2月3日	3月2日
測定結果の得られた日			4月17日	5月23日	6月18日	7月24日	8月19日	9月18日	10月10日	11月8日	12月12日	1月20日	2月13日	3月13日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10				0.24								
測定年月日						7月18日								
測定結果の得られた日						8月7日								