

【荏山ごみ焼却場】

令和4年度

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	トン	358.6	417.8	360.2	396.4	404.8	366.1	19.2					

2. 燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室	℃	876	878	878	871	879	874	880	#####	#####	#####	#####	#####
集じん器入口（第2カス冷出口）	℃	173	168	163	169	168	169	168	#####	#####	#####	#####	#####

3. ばいじんを除去した日

焼却処理設備（煙道）	年15回、定期点検及び清掃を実施。（4/10,5/8,5/29,6/19,7/10,7/31,8/21,9/11）
汚水処理設備（汚水処理槽）	年7回、点検清掃を実施。（5/17,7/29,9/16）

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一酸化炭素	ppm	57	71	75	44	76	101	78	#####	#####	#####	#####	#####

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度

(1)ダイオキシン類

	単位	法規制値	測定結果			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	5	0.055			
測定年月日			8月26日			
測定結果の得られた日			9月27日			

(2)ばい煙

	単位	法規制値	測定結果			
硫黄酸化物	ppm	*100	0.132	0.269	0.26	
ばいじん	g / m³N	0.15	0.01未満	0.01	0.01	
塩化水素	mg / m³N	700	48	56	69	
窒素酸化物	c m³ / m³N	250	79	76	55	
水銀	μ g / m³N	50	3.4		2.1	
測定年月日			4月27日	8月26日	10月4日	
測定結果の得られた日			5月13日	9月16日	10月19日	

* 硫黄酸化物については、煙突高、排ガスの上昇高等の値により、測定時ごとに随時算出されるため、定数としての法規制値が存在しないため、自主規制値を設定。