

施設の名称	大仁一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市三福1102番地の1 外	
施設の概要	埋立面積	5,128 m ²
	埋立容量	33,654 m ³
	残余容量	7,789m ³ (令和2年度末時点)

令和2年度

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種 類	燃焼残渣	23.50	23.42	23.54	16.31	18.66	16.32	21.06	17.63	23.20	19.04	17.46	17.62
	飛灰	73.30	66.25	49.74	56.19	48.77	55.91	60.79	60.02	52.90	51.87	43.08	52.08
埋立量 (トン)		96.80	89.67	73.28	72.50	67.43	72.23	81.85	77.65	76.10	70.91	60.54	69.70

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/3.10.17.24.28	5/1.8.15.22.29	6/5.12.19.26	7/3.10.17.22.31	8/7.14.21.28	9/4.11.18.25	10/2.9.16.23.30	11/6.13.20.27	12/4.11.18.25	1/8.15.22.29	2/5.12.19.26	3/5.12.19.26
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水 処理施設	点検日	4/3.10.17.24.28	5/1.8.15.22.29	6/5.12.19.26	7/3.10.17.22.31	8/7.14.21.28	9/4.11.18.25	10/2.9.16.23.30	11/6.13.20.27	12/4.11.18.25	1/8.15.22.29	2/5.12.19.26	3/5.12.19.26
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 周縁地下水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	—	50.8	59.1	85.8	184.0	148.0	103.0	141.0	82.0	189.0	127.0	99.1	142.0
カドミウム	mg/L	0.003				0.0004								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月15日	5月13日	6月3日	7月2日	8月12日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月13日	2月3日	3月3日

測定結果の得られた日			5月11日	5月28日	6月23日	7月22日	8月27日	9月22日	10月24日	11月16日	12月25日	1月22日	2月18日	3月12日
鉄	mg/L	—		0.01未満				0.02			0.01未満			
マンガン	mg/L	—		0.005未満				0.01			0.005未満			
カルシウム	mg/L	—		11.8				35.7			40.4			
マグネシウム	mg/L	—		7.4				11.7			10.0			
ナトリウム	mg/L	—		52.3				91.0			213.0			
カリウム	mg/L	—		28				61			86			
塩化物イオン	mg/L	—		137				243			477			
硫酸イオン	mg/L	—		14.1				19.3			30.3			
硝酸イオン	mg/L	—		2.4				2.7			3.0			
炭酸イオン	mg/L	—		0.1未満				0.1未満			0.2			
炭酸水素イオン	mg/L	—		47.9				32.3			50.1			
測定年月日				5月13日				9月2日			12月2日			
測定結果の得られた日				5月28日				9月22日			12月25日			
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日						7月2日								
測定結果の得られた日						7月22日								
ダイオキシן類	pg-TEQ/L	1				0.06								
測定年月日						7月9日								
測定結果の得られた日						7月28日								

4. 放流水の水質検査

[illegible]

[illegible]