施設の名称	大仁一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市三福1102番地の1　外	
施設の概要	埋立面積	5,128　㎡
	埋立容量	33,654　㎥
	残余容量	7,789㎥ （令和２年度末時点）

令和4年度

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類	リサイクルできないもの	16.02	19.19	13.50	17.35	16.40	21.07	17.39	16.56	19.52	15.31	16.33	19.60
	飛灰	55.55	50.73	48.44	51.13	56.47	53.30	51.63	53.62	96.23	100.97	153.22	79.86
埋立量　（トン）		71.57	69.92	61.94	68.48	72.87	74.37	69.02	70.18	115.75	116.28	169.55	99.46

２．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/1,8,15,22,28	5/6,13,20,27	6/3,10,17,24	7/1,8,15,22,29	8/5,12,19,26	9/2,9,16,22,30	10/7,14,21,28	11/4,11,18,25	12/2,9,16,23,28	1/6,13,20,27	2/3,10,17,24	3/3,10,17,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
浸出水処理施設	点検日	4/1,8,15,22,28	5/6,13,20,27	6/3,10,17,24	7/1,8,15,22,29	8/5,12,19,26	9/2,9,16,22,30	10/7,14,21,28	11/4,11,18,25	12/2,9,16,23,28	1/6,13,20,27	2/3,10,17,24	3/3,10,17,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

３．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	57.2	61.5	48.0	68.4	75.7	84.1	85.8	89.5	91.7	82.0	61.2	189.0
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月17日	2月14日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月24日	7月27日	9月2日	9月16日	10月25日	11月11日	12月15日	1月26日	3月3日	3月16日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				1.8		0.09						
測定年月日						7月19日		9月16日						
測定結果の得られた日						8月23日		10月20日						

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	4.80	3.76	4.58	4.76	7.16	7.10	6.35	10.90	13.90	18.50	23.90	16.60
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月24日	7月27日	9月2日	9月16日	10月25日	11月11日	12月15日	1月26日	3月3日	3月16日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.06								
測定年月日						7月19日								
測定結果の得られた日						8月23日								

4．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	0.7	1.0	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.8	0.7
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	2.9	3.6	3.6	3.1	3.6	2.8	3.9	3.2	3.4	2.9	3.3	3.1
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	1未満	2	2	1	1	1未満	2	2	1未満	1	1未満	2
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	5.6	5.1	5.6	5.6	4.5	4.8	5.4	4.7	5.7	5.9	6.5	5.8
測定年月日			4月7日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた日			4月19日	5月19日	6月24日	7月27日	9月2日	9月16日	10月26日	11月11日	12月15日	1月26日	3月3日	3月16日
溶解性鉄含有量	mg/L	10				0.03未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10				0.02未満								
シアン化合物	mg/L	1				0.1未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03				0.002未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005				0.0005未満								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
ノルマルヘキサン抽出物 （鉱物油類）	mg/L	最大5				2未満								
ノルマルヘキサン抽出物 （動植物油類）	mg/L	最大30				2未満								
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）				0.06								
六価クロム化合物	mg/L	0.5				0.05未満								
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
有機リン化合物	mg/L	1				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3				0.01未満								
亜鉛含有量	mg/L	2				0.05								
クロム含有量	mg/L	2				0.02未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
フッ素及びその化合物	mg/L	15				0.2未満								
フェノール類含有量	mg/L	5				0.5未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4				0.04未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06				0.006未満								
ベンゼン	mg/L	0.1				0.01未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2				0.02未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	50				0.4								
アンモニア,アンモニウム化合物, 亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200				4.8								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5				0.05未満								
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000				0								
測定年月日						7月5日								
測定結果の得られた日						7月27日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10				0.66								
測定年月日						7月19日								
測定結果の得られた日						8月23日								