施設の名称	韮山一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市中字芋畑1619－1	
施設の概要	埋立面積	3000 ㎡
	埋立容量	16000 ㎥
	残余容量	令和４年度埋立終了 （令和６年度３月時点）

令和５年度

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類	焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処理灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量　（トン）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

２．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/7,14,21,28	5/2,12,19,26	6/2,9,16,23,30	7/7,14,21,28	8/4,10,18,25	9/1,8,15,22,29	10/6,13,20,27	11/1,10,17,24	12/1,8,15,22,28	1/5,12,19,26	2/2,9,16,23	3/1,8,15,22,29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
浸出水処理施設	点検日	4/7,14,21,28	5/2,12,19,26	6/2,9,16,23,30	7/7,14,21,28	8/4,10,18,25	9/1,8,15,22,29	10/6,13,20,27	11/1,10,17,24	12/1,8,15,22,28	1/5,12,19,26	2/2,9,16,23	3/1,8,15,22,29
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	措置内容	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

３．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	10.0	9.5	9.7	9.3	9.5	9.6	9.3	9.7	9.3	9.6	9.6	9.3
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満											
鉛	mg/L	0.01	0.005未満											
六価クロム	mg/L	0.05	0.005未満											
ひ素	mg/L	0.01	0.001未満											
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出											
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満											
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出											
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出											
セレン	mg/L	0.01	0.001未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1											
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満											
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002未満											
チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満											
シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満											
チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
クロロエチレン	mg/L	0.002	0.0002未満											
測定年月日			4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月6日	12月1日	1月12日	2月2日	3月1日
測定結果の得られた日			5月8日	5月19日	6月9日	7月14日	8月14日	9月8日	10月16日	11月13日	12月8日	1月19日	2月9日	3月8日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.060											
測定年月日			4月21日											
測定結果の得られた日			0.227											

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	89.1	183.0	43.7	5.6	7.2	7.2	6.5	7.5	7.0	7.1	7.1	6.1
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満											
鉛	mg/L	0.01	0.005未満											
六価クロム	mg/L	0.05	0.005未満											
ひ素	mg/L	0.01	0.001未満											
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出											
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満											
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出											
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出											
セレン	mg/L	0.01	0.001未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005未満											
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満											
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満											
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満											
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002未満											
チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満											
シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満											

チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満											
クロロエチレン	mg/L	0.002	0.0002未満											
測定年月日			5月9日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月6日	12月1日	1月12日	2月2日	3月1日
測定結果の得られた日			5月24日	5月19日	6月9日	7月14日	8月14日	9月8日	10月16日	11月13日	12月8日	1月19日	2月9日	3月8日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		0.00080										
測定年月日				5月9日										
測定結果の得られた日				5月31日										

※1月の地下水下流側検査用水が採取できず未検査

4．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.3	7.9	7.8	7.8	7.9
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	1.0	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5	1	1未満	1未満
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	19	18	19	19	31	28	26	39	35	37	39	30.0
測定年月日			4月21日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月6日	12月1日	1月12日	2月2日	3月1日
測定結果の得られた日			5月8日	5月19日	6月9日	7月14日	8月14日	9月8日	10月16日	11月13日	12月8日	1月19日	2月9日	3月8日
溶解性鉄鉄含有量	mg/L	10				0.05未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10				0.05未満								
シアン化合物	mg/L	1				0.1未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03				0.01未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.05未満								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005				0.005未満								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
ノルマルヘキサン抽出物 （鉱物油類）	mg/L	最大5				1未満								
ノルマルヘキサン抽出物 （動植物油類）	mg/L	最大30				1未満								
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）				0.06未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.5				0.05未満								
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
有機リン化合物	mg/L	1				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3				0.05未満								
亜鉛含有量	mg/L	2				0.05未満								
クロム含有量	mg/L	2				0.05未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
フッ素及びその化合物	mg/L	15				0.5未満								
フェノール類含有量	mg/L	5				0.05未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1				0.005未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1				0.005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3				0.005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4				0.04未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06				0.006未満								
ベンゼン	mg/L	0.1				0.01未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2				0.02未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	50				0.2未満								
アンモニア,アンモニウム化合物, 亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200				16								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5				0.05未満								
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000				不検出								
測定年月日						7月7日								
測定結果の得られた日						7月14日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10				0.0014								
測定年月日						7月7日								
測定結果の得られた日						8月7日								