施設の名称	大仁一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市三福1102番地の1　外	
施設の概要	埋立面積	5,128　㎡
	埋立容量	33,654　㎥
	残余容量	8277.5㎥ （令和５年度時点）

令和6年度

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類	リサイクルできないもの	16.61	13.67	16.42	14.06	15.68	14.40	13.81	15.23	16.80	13.20	14.15	13.40
	主灰・飛灰	121.90	36.90	93.09	127.97	127.55	104.97	130.84	110.76	112.57	159.97	104.50	90.06
埋立量　（トン）		138.51	50.57	109.51	142.03	143.23	119.37	144.65	125.99	129.37	173.17	118.65	103.46

２．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/5,12,19,26	5/1,10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,28	1/6,10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/7,14,21,28
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
浸出水処理施設	点検日	4/5,12,19,26	5/1,10,17,24,31	6/7,14,21,28	7/5,12,19,26	8/2,9,16,23,30	9/6,13,20,27	10/4,11,18,25	11/1,8,15,22,29	12/6,13,20,27	1/6,10,17,24,31	2/7,14,21,28	3/7,14,21,28
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	措置日	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	措置内容	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

３．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	ー	87.0	95.0	75.0	340.0	99.0	370.0	87.0	88.0	100.0	120.0	240.0	160.0
カドミウム	mg/L	0.003				0.0009								
鉛	mg/L	0.01				0.001未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.001未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.001未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
測定結果の得られた日			4月19日	5月23日	6月26日	7月24日	8月26日	9月14日	10月25日	11月25日	12月18日	1月25日	2月26日	3月17日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.14								
測定年月日						7月3日								
測定結果の得られた日						7月26日								

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	ー	9.50	4.50	4.60	5.20	6.40	5.30	6.30	7.40	13.00	19.00	26.00	24.00
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.001未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.001未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				不検出								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				不検出								
セレン	mg/L	0.01				0.01未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
測定結果の得られた日			4月19日	5月23日	6月26日	7月24日	8月26日	9月14日	10月25日	11月25日	12月18日	1月25日	2月26日	3月17日
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1				0.16								
測定年月日						7月3日								
測定結果の得られた日						7月26日								

4．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	7.7	8.0
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	0.6	0.5未満	1.9	0.9	0.8	0.5未満	0.5未満	1.1	0.9	1.9	1.2	0.5未満
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	3.0	2.4	3.2	3.8	3.0	5.0	3.2	4.2	3.8	6.0	3.2	3.8
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	7	6	7	2	1	3	5	5	1未満	2	1	1未満
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）	4.7	6.0	4.8	5.2	5.1	6.1	8.0	7.6	7.7	8.0	8.4	8.2
測定年月日			4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
測定結果の得られた日			4月19日	5月23日	6月26日	7月24日	8月26日	9月19日	10月25日	11月25日	12月18日	1月25日	2月26日	3月17日
溶解性鉄含有量	mg/L	10				0.05未満								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10				0.5未満								
シアン化合物	mg/L	1				0.1未満								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03				0.003								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005				0.0005未満								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				不検出								
ノルマルヘキサン抽出物（鉱物油類）	mg/L	最大5				1未満								
ノルマルヘキサン抽出物（動植物油類）	mg/L	最大30				1未満								
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）				0.1未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.5				0.02								
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
有機リン化合物	mg/L	1				0.1未満								
銅含有量	mg/L	3				0.2未満								
亜鉛含有量	mg/L	2				0.2未満								
クロム含有量	mg/L	2				0.05未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1				0.01未満								
フッ素及びその化合物	mg/L	15				0.1未満								
フェノール類含有量	mg/L	5				0.5未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003				0.0005未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1				0.01未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1				0.01未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3				0.3未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.2				0.02未満								
四塩化炭素	mg/L	0.02				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1				0.02未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4				0.04未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06				0.006未満								
ベンゼン	mg/L	0.1				0.01未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02				0.002未満								
チウラム	mg/L	0.06				0.006未満								
シマジン	mg/L	0.03				0.003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.2				0.02未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	50				0.4								
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200				4								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5				0.005未満								
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000				不検出								
測定年月日						7月3日								
測定結果の得られた日						7月24日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10				0.088								
測定年月日						7月3日								
測定結果の得られた日						7月26日								