施設の名称	韮山一般廃棄物最終処分場	
施設の所在地	伊豆の国市中字芋畑1619・1	
施設の概要	埋立面積	3000 ㎡
	埋立容量	16000 ㎥
	残余容量	3249.5 （令和元年度5月時点）

令和3年度

1．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種　類	焼却灰	0	0	0	0	0	0						
	処理灰	3.49	3.78	3.11	2.88	3.96	3.60						
埋立量　（トン）		3.49	3.78	3.11	2.88	3.96	3.6	0	0	0	0	0	0

2．施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/2.9.16.23.30	5/7.14.20.28	6/4.11.18.25	7/2.9.16.30	8/6.13.20.27	9/3.10.17.24						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	措置日	―	―	―	―	―	―						
	措置内容	―	―	―	―	―	―						
浸出水処理施設	点検日	4/2.9.16.23.30	5/7.14.20.28	6/4.11.18.25	7/2.9.16.30	8/6.13.20.27	9/3.10.17.24						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	措置日	―	―	―	―	―	―						
	措置内容	―	―	―	―	―	―						

3．周縁地下水の水質検査

(1)地下水上流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	13.1	14.7	13.6	10.8	14.6	13						
カドミウム	mg/L	0.003				0.0003未満								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				0.1未満								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月1日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月2日						
測定結果の得られた日			4月11日	6月2日	7月6日	7月26日	9月10日	9月17日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												
測定年月日														
測定結果の得られた日														

(2)地下水下流

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	ms/m	―	2220	881	1360	803	1720	312						
カドミウム	mg/L	0.003				0.0011								
鉛	mg/L	0.01				0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05				0.01未満								
ひ素	mg/L	0.01				0.005未満								
全シアン	mg/L	検出されないこと				0.1未満								
総水銀	mg/L	0.0005				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと				0.0005未満								
セレン	mg/L	0.01				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.004未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				0.0006未満								
ベンゼン	mg/L	0.01				0.001未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006				0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003				0.0003未満								

チオベンカルブ	mg/L	0.02				0.002未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.005未満								
クロロエチレン	mg/L	0.002				0.0002未満								
測定年月日			4月1日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月2日						
測定結果の得られた日			4月11日	6月2日	7月6日	7月26日	9月10日	9月17日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												
測定年月日														
測定結果の得られた日														

４．放流水の水質検査

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH（水素イオン濃度）		5.8～8.6	7.9	7.9	7.8	8.0	7.6	7.9						
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	60	1.1	0.6	0.7	0.5未	0.5	0.6						
COD（化学的酸素要求量）	mg/L	90	2.6	3.2	2.2	3.4	3.8	2.4						
SS（浮遊物質量）	mg/L	60	4	1未	1未	1未	1未	1未						
T-N（窒素含有量）	mg/L	最大120（日間平均60）			16.9	16.9	20.9	7.2						
測定年月日			4月1日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月2日						
測定結果の得られた日			4月11日	6月2日	7月6日	7月26日	9月10日	9月17日						
溶解性鉄鉄含有量	mg/L	10			0.03未満									
溶解性マンガン含有量	mg/L	10			0.02未満									
シアン化合物	mg/L	1			0.1未満									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.002未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005			0.0005未満									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			0.0005未満									
ノルマルヘキサン抽出物（鉱物油類）	mg/L	最大5			2未満									
ノルマルヘキサン抽出物（動植物油類）	mg/L	最大30			2未満									
リン含有量	mg/L	最大16（日間平均8）			0.05未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.5			0.05未満									
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
有機リン化合物	mg/L	1			0.1未満									
銅含有量	mg/L	3			0.01未満									
亜鉛含有量	mg/L	2			0.01未満									
クロム含有量	mg/L	2			0.02未満									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1			0.01未満									
フッ素及びその化合物	mg/L	15			0.2未満									
フェノール類含有量	mg/L	5			0.5未満									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003			0.0005未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.1			0.002未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			0.0005未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			0.0005未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.2			0.02未満									
四塩化炭素	mg/L	0.02			0.002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			0.004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1			0.02未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			0.04未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			0.006未満									
ベンゼン	mg/L	0.1			0.01未満									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02			0.002未満									
チウラム	mg/L	0.06			0.006未満									
シマジン	mg/L	0.03			0.003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.2			0.02未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	50			0.6									
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200			16.0									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			0.05未満									
大腸菌群類	個/㎤	日間平均3000			10									
測定年月日			4月1日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月2日						
測定結果の得られた日			4月11日	6月2日	7月6日	7月26日	9月10日	9月17日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10												
測定年月日														
測定結果の得られた日														