

これまでの検討の確認

検討事項	検討項目・内容	意見要望等	状況
1. 基本方針について 第1章 施設整備基本方針	新火葬場施設整備基本方針について	特になし	確認
2. 平面計画「ユニット化」について 第3章 新火葬場の配置・平面計画 1. 火葬場の機能と施設計画の考え方	平面計画のユニット化について	特になし	了承
3. 諸室の計画について 第3章 新火葬場の配置・平面計画 2. 必要な機能と規模 3. 施設計画	①車寄せ・玄関部分	気候（風雨霧等）に配慮した計画とすること。	了承
	②告別・見送り・炉前・収骨スペース	面積を広くとり、シンプルな計画とすること。	了承
	③待合室・待合ロビー	待合室について、畳のスペースを少しでもよいので設置できないか検討すること。	了承
	④キッズコーナー・授乳室	授乳室について、2つに区切れるなど複数人利用に対応できるよう検討すること。部屋の配置について供用部への配置を検討すること。	了承
	⑤霊安室	実際の設計時には目立たないような搬入動線を設けること。	了承
	⑥ペット炉及びお別れ室	ペット炉の設置について承認。合同葬とするのか等運営については今後検討すること。 ペットお別れ室及びエントランスについても、火葬場としてふさわしい雰囲気のものをつくること。また、慰霊碑の設置について検討すること。	了承

	⑦多目的室	<p>想定される家族葬等の利用方法シミュレーションを提示すること。</p> <p>待合室や告別収骨室と組み合わせて、多様なニーズに対応できる施設とすること。</p>	検討中
	⑧作業室・制御室・事務室	特になし	了承
	⑨火葬炉設備機械室	特になし	了承
	⑩遊歩道・展望台・森林公園	配置計画とともに再度検討。	検討中
	⑪駐車場		検討中
	⑫造成計画		検討中
	⑬進入路		検討中
⑭その他	検討中		
<p>4. 配置計画について</p> <p>第3章 施設基本計画</p> <p>4. 配置計画と平面計画</p>	<ul style="list-style-type: none"> 配置計画 平面計画 	<p>配置計画について、現況の高低差に則した計画となっているか資料を提示すること。また、周辺からの見え方に配慮した計画となっているか、地下平面図、断面図を新たに提示すること。</p> <p>平面計画を、多様なニーズに対応できるよう一部修正するとともに、道路からの見え方により配慮し、道路から建屋までの距離を伸ばしたコンパクトな案を提示すること。</p>	検討中
<p>5. 留意事項等</p> <p>第3章 施設基本計画</p> <p>5. 外観イメージ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 外観イメージ その他留意事項 	<p>炉室の高さが感じられないような屋根形状とすること。</p> <p>南側からの採光の仕方を工夫すること。</p> <p>北側の眺望（富士山等）を活かした計画とする。水平基調とし、高さを抑えた計画とすること。</p> <p>周辺の自然環境を積極的に活かした計画とすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 木材をできるだけ用いた施設とすること。 	検討中